

**TR3RW マネージャ Version1.31**  
**取扱説明書**  
**(据置型／モジュール製品編)**

発行日 2011年8月2日  
Ver 1.00

**タカヤ株式会社**

マニュアル番号：TDR-MNL-TR3RWMGRV131-100

---

# はじめに

このたびは、弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

---

# TR3RWマネージャ バージョンアップ履歴

2011/08/01 v1.3.1.0

[不具合の修正]

- EEPROM詳細設定画面の設定復元機能実行時にアンチコリジョンモードの設定値が正しく復元されない不具合を修正

2011/06/10 v1.3.0.0

[動作OSの追加]

- Windows 7 Professional Edition 64bit
- Windows 7 Enterprise Edition 64bit

※ただし、アプリケーションは32bitアプリケーションとして動作

[機能の追加]

- EEPROM詳細設定画面にI-CODE SLIXとの交信を行うための設定項目を追加
- インターフェース設定画面にフロー制御パラメータを追加

[仕様の変更]

- EEPROM詳細設定画面からリーダライタモジュールの通信速度を変更できない仕様へ変更
- リーダライタ自動検出中にキャンセルを行える仕様へ変更

[不具合の修正]

- TR3-LD003GW4Pとの通信時に一部の機能が正常動作しない不具合の修正
- 富士通製RFタグ(ブロックサイズ：8バイト)へのWriteMultiBlock実行時に書き込みデータサイズが4バイトの整数倍に制限される不具合の修正

---

---

2010/12/01 v1.2.0.0

[コマンドの追加]

- S6700互換モード設定の読み取り／書き込み
- ISO15693ThroughCmd (ISO15693スルーコマンド)

- I-CODE-SLIのカスタムコマンド

Inventory read

Set EAS

Reset EAS

Lock EAS

EAS Alarm

- I-CODE-SLI-Sのカスタムコマンド

Inventory page read

Get Random Number

Set password

Write password

Lock password

Protect page

Lock page protection condition

Get multiple block protection status

Destroy SLI-S

Enable privacy

64bit password protection

Set EAS

Reset EAS

Lock EAS

EAS Alarm

Password protect EAS

Write EAS ID

- I-CODE-SLI-Lのカスタムコマンド

Inventory page read

Get Random Number

Set password

Write password

Lock password

Destroy SLI-L

Enable privacy

Set EAS

Reset EAS

Lock EAS

EAS Alarm

Password protect EAS

Write EAS ID

- I-CODE-SLIXのカスタムコマンド

Get Random Number

Set password

Write password

Lock password

Set EAS

Reset EAS

Lock EAS

EAS Alarm

---

---

2010/09/09 v1.1.1.0

[不具合の修正]

- ・RFタグデータの連続読み取り中にアプリケーションの終了処理を選択した場合に  
アプリケーションがフリーズすることがある不具合を修正

2010/08/17 v1.1.0.0

[コマンドの追加]

- ・アンチコリジョンモードの読み取り／書き込み
- ・RF送信信号設定の読み取り／書き込み
- ・RFタグ通信設定の読み取り／書き込み
- ・LockBytes
- ・アドレス指定読み取り／書き込み
- ・My-d自動識別時のアクセス方式の読み取り／書き込み
- ・ReadBytes／RDLLOOP系の内部処理の読み取り／書き込み

[機能の追加]

- ・受信データ一覧のユーザデータ表示方法をSJIS変換文字列とHEX文字列から  
選択する機能を追加
- ・コマンドの連続実行機能にInventory2とReadBytesなどの組み合わせを追加

[不具合の修正]

- ・Windows7で動作させた場合にEEPROM詳細設定のレイアウトが崩れる不具合を修正
- ・COMポートの存在しない端末で動作させた場合に例外が発生する不具合を修正
- ・富士通製RFタグ（ブロックサイズ：8バイト）へのWriteSingleBlockにおいて  
書き込みデータ長が4バイトに制限される不具合を修正

2010/03/05 v1.0.0.0

初版リリース

# ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様（個人・法人を問いません）とタカヤ株式会社との間の契約です。

お客様は、本ソフトウェアをコンピュータにインストールする、または複製する、またはコンピュータにインストールされた本ソフトウェアを使用することで本契約に同意されたものとみなされます。

本契約に同意頂けない場合は、本製品（コンピュータプログラム、CD-ROMなどの製品媒体、付帯ドキュメント、その他一切のもの）を当社あてにご返却下さい。また本ソフトウェアをネットワーク経由でダウンロードして入手した場合は、入手したファイルをコンピュータから削除してください。

## 第1条 使用権の許諾

- 1) お客様は本契約への同意を前提にライセンス数に制限無く本ソフトウェアを使用することができます。
- 2) お客様は本契約書の添付を条件に本ソフトウェアを第三者に対し無償で配布することができます。

## 第2条 追加許諾条項

本ソフトウェアを定められた目的に従って使用した結果、作成された各種のファイルは、お客様の著作物となります。

## 第3条 著作権

- 1) 本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他すべての知的財産権は、当社に帰属することとします。
- 2) お客様は、本ソフトウェアに付された著作権表示等の注釈を削除または改変してはならないものとします。
- 3) 本契約は、本契約に明示された場合を除き、本ソフトウェアに関する何らかの権利をお客様に許諾あるいは譲渡するものではありません。

## 第4条 禁止事項

- 1) コンピュータプログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと。また、これらの方法やその他の方法でソースコードの解読を試みること。
- 2) 本ソフトウェアの一部またはすべてを変更すること。また、二次的著作物を作成すること。
- 3) 本ソフトウェアの販売、営利目的での配布を行うこと。

## 第5条 無保証

- 1) 当社は、本ソフトウェアがお客様の特定目的のために適当であること、有用であること、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他本ソフトウェアについてかかる保証もいたしません。
- 2) 当社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを一切保証しません。お客様は、お客様ご自身の判断と責任により本ソフトウェアをご使用になるものとします。
- 3) 本ソフトウェアや関連するすべての資料は、事前の通知なしに改良、変更することがあります。

## 第6条 免責

当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害（事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、またはその他金銭的損害）に関して、一切責任を負いません。

---

---

## 第7条 サポート

お客様が本ソフトウェアに関するサポートをご希望になる場合は、当社 RF 事業部までお問合せください。

### 連絡先

〒108-0074

東京都港区高輪 2-16-45 高輪中山ビル

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部 営業部

E-MAIL: [rfid@takaya.co.jp](mailto:rfid@takaya.co.jp)

## 第8条 契約の解除

お客様が本使用許諾契約に違反した場合、当社は本使用許諾契約を解除することができます。その場合、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、プログラムをコンピュータからアンインストールし、本製品を当社へ返却するものとします。また、本ソフトウェアをネットワーク経由でダウンロードして入手した場合は、入手したファイルをコンピュータから削除してください。

(2011年6月 版)

# 目次

---

<b>第 1 章 セットアップ</b>	<b>1</b>
1.1 動作環境	2
1.2 リーダライタ	3
1.3 インストーラの準備	4
1.4 インストール	5
<b>第 2 章 起動と終了</b>	<b>10</b>
2.1 起動する	11
2.2 終了する	12
<b>第 3 章 リーダライタとの通信を開始する</b>	<b>13</b>
3.1 RS-232C通信・USB通信	14
3.1.1 インターフェースの設定画面(シリアルインターフェース)	15
3.1.2 デバイスマネージャからCOMポートを確認する	17
3.1.3 COMポートを手動で入力して通信を開始する	18
3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信を開始する	21
3.2 TCP/IP通信	23
3.2.1 インターフェースの設定画面(LANインターフェース)	24
3.2.2 リーダライタ通信方式(サーバ接続方式と自動クライアント接続方式)	25
3.2.3 パソコンのIPアドレスを変更する	26
3.2.4 サーバ接続方式で通信を開始する	31
3.2.5 自動クライアント接続方式で通信を開始する	35
<b>第 4 章 メイン画面の機能</b>	<b>40</b>
4.1 インターフェース設定を確認する	41
4.2 受信データ一覧を確認する	42
4.3 送受信ログを確認する	46
4.4 リーダライタの動作モードを確認・変更する	47
4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面	48
4.4.2 コマンドモード	51
4.4.3 連続インベントリモード	53
4.4.4 RDLOOPモード	56
4.4.5 オートスキャンモード	59
4.5 RFタグのデータ読み取り・データ書き込み	63
4.5.1 ReadBytes	64
4.5.2 WriteBytes	65
4.6 リーダライタとの通信内容を消去する	66
<b>第 5 章 通信コマンド</b>	<b>67</b>
5.1 リーダライタ制御コマンド	68
5.1.1 エラー情報の読み取り	69
5.1.2 パワー状態の読み取り	70
5.1.3 使用アンテナ番号の読み取り	80
5.1.4 カレントUIDの読み取り	81
5.1.5 リーダライタ保存UID数の読み取り	82
5.1.6 リーダライタ保存UIDデータの読み取り	83
5.1.7 RF送信信号の制御	85
5.1.8 パワー状態の制御	86
5.1.9 使用アンテナ番号の設定	87
5.1.10 カレントUIDの設定	88

---

5.1.11	LEDの制御 .....	89
5.1.12	ブザーの制御 .....	92
5.1.13	LED&ブザーの制御 .....	95
5.1.14	ROMバージョンの読み取り .....	97
5.1.15	リスタート .....	98
<b>5.2</b>	<b>リーダライタ設定コマンド .....</b>	<b>99</b>
5.2.1	リーダライタ動作モードの読み取り .....	100
5.2.2	RFタグ動作モードの読み取り .....	101
5.2.3	アンチコリジョンモードの読み取り .....	102
5.2.4	AFI指定値の読み取り .....	103
5.2.5	RF送信信号設定の読み取り .....	105
5.2.6	RFタグ通信設定の読み取り .....	106
5.2.7	S6700 互換モード設定の読み取り .....	107
5.2.8	汎用ポート値の読み取り .....	108
5.2.9	拡張ポート値の読み取り .....	109
5.2.10	リーダライタ動作モードの書き込み .....	110
5.2.11	RFタグ動作モードの書き込み .....	111
5.2.12	アンチコリジョンモードの書き込み .....	113
5.2.13	AFI指定値の書き込み .....	116
5.2.14	RF送信信号設定の書き込み .....	117
5.2.15	RFタグ通信設定の書き込み .....	118
5.2.16	S6700 互換モード設定の書き込み .....	119
5.2.17	汎用ポート値の書き込み .....	120
5.2.18	拡張ポート値の書き込み .....	121
<b>5.3</b>	<b>RFタグ通信コマンド .....</b>	<b>122</b>
5.3.1	Inventory .....	123
5.3.2	StayQuiet .....	124
5.3.3	ReadSingleBlock .....	125
5.3.4	WriteSingleBlock .....	127
5.3.5	LockBlock .....	129
5.3.6	ReadMultiBlock .....	131
5.3.7	WriteMultiBlock .....	133
5.3.8	SelectTag .....	135
5.3.9	ResetToReady .....	136
5.3.10	WriteAFI .....	137
5.3.11	LockAFI .....	139
5.3.12	WriteDSFID .....	141
5.3.13	LockDSFID .....	143
5.3.14	GetSystemInfo .....	145
5.3.15	GetMBlockSecSt .....	146
5.3.16	Inventory2 .....	148
5.3.17	ReadBytes .....	150
5.3.18	WriteBytes .....	151
5.3.19	LockBytes .....	152
5.3.20	SimpleRead .....	154
5.3.21	SimpleWrite .....	155
5.3.22	RDLOOPCmd .....	157
5.3.23	ISO15693ThroughCmd .....	160
5.3.24	コマンドの連続実行 .....	164
5.3.25	コマンドの直接入力 .....	167
5.3.26	TagData .....	169
<b>第 6 章</b>	<b>通信コマンド(タグメーカー)カスタム .....</b>	<b>174</b>
<b>6.1</b>	<b>TAG-IT HF-I PLUS .....</b>	<b>175</b>
6.1.1	Write2Blocks .....	176

6.1.2	Lock2Blocks .....	178
<b>6.2</b>	<b>TAG-IT HF-I PRO.....</b>	<b>180</b>
6.2.1	Kill.....	181
6.2.2	WriteSingleBlockPwd.....	183
<b>6.3</b>	<b>MY-D.....</b>	<b>185</b>
6.3.1	Myd_Read .....	186
6.3.2	Myd_Write .....	187
<b>6.4</b>	<b>I-CODE SLI.....</b>	<b>188</b>
6.4.1	Inventory read .....	189
6.4.2	Set EAS .....	191
6.4.3	Reset EAS.....	192
6.4.4	Lock EAS .....	193
6.4.5	EAS Alarm.....	194
<b>6.5</b>	<b>I-CODE SLI-S.....</b>	<b>195</b>
6.5.1	Inventory page read .....	196
6.5.2	Set EAS .....	198
6.5.3	Reset EAS.....	199
6.5.4	Lock EAS .....	200
6.5.5	EAS Alarm.....	201
6.5.6	Password protect EAS.....	204
6.5.7	Write EAS ID .....	205
6.5.8	Get Random Number.....	206
6.5.9	Set password.....	207
6.5.10	Write password .....	209
6.5.11	Lock password.....	211
6.5.12	Protect page.....	213
6.5.13	Lock page protection condition .....	216
6.5.14	Get multiple block protection status.....	218
6.5.15	Destroy SLI-S .....	219
6.5.16	Enable privacy .....	220
6.5.17	64 bit password protection.....	221
<b>6.6</b>	<b>I-CODE SLI-L.....</b>	<b>222</b>
6.6.1	Inventory page read .....	223
6.6.2	Set EAS .....	225
6.6.3	Reset EAS.....	227
6.6.4	Lock EAS .....	229
6.6.5	EAS Alarm.....	230
6.6.6	Password protect EAS.....	233
6.6.7	Write EAS ID .....	234
6.6.8	Get Random Number.....	235
6.6.9	Set password.....	236
6.6.10	Write password .....	238
6.6.11	Lock password.....	240
6.6.12	Destroy SLI-L .....	242
6.6.13	Enable privacy .....	243
<b>6.7</b>	<b>I-CODE SLIX .....</b>	<b>244</b>
6.7.1	Inventory read .....	245
6.7.2	Set EAS .....	247
6.7.3	Reset EAS.....	249
6.7.4	Lock EAS .....	251
6.7.5	EAS Alarm.....	252
6.7.6	Password protect EAS/AFI.....	253
6.7.7	Get Random Number.....	254
6.7.8	Set password.....	255
6.7.9	Write password .....	257
6.7.10	Lock password.....	259

---

**第7章 リーダライタEEPROM設定..... 261**

<b>7.1 EEPROM簡易設定 .....</b>	262
7.1.1 RDLOOPモード動作時における読み取り範囲 .....	264
7.1.2 アンチコリジョン設定 .....	265
7.1.3 アンテナ切替設定 .....	266
7.1.4 自動読み取りモード動作時におけるAFI指定読み取り .....	269
7.1.5 リトライ回数 .....	270
7.1.6 SimpleWriteコマンド実行時のUID指定 .....	271
7.1.7 自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力 .....	272
7.1.8 ノーリードコマンドの設定 .....	273
7.1.9 ブザー種別の設定 .....	274
7.1.10 自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力 .....	275
7.1.11 RFタグのメモリブロックサイズ .....	276
7.1.12 RFタグ通信設定 .....	277
7.1.13 RS485 接続設定 .....	278
<b>7.2 EEPROM詳細設定[S6700 系リーダライタVERSION1.34 以前] .....</b>	279
7.2.1 EEPROM設定一覧 .....	280
7.2.2 リーダライタ動作モード設定 .....	281
7.2.3 RFタグ動作モード設定 .....	282
7.2.4 汎用ポート設定 .....	283
7.2.5 アンテナ切替設定 .....	284
7.2.6 各種設定 1 .....	286
7.2.7 設定保存／復元 .....	290
<b>7.3 EEPROM詳細設定[S6700 系リーダライタVERSION1.35 以降] .....</b>	293
7.3.1 EEPROM設定一覧 .....	294
7.3.2 リーダライタ動作モード設定 .....	295
7.3.3 RFタグ動作モード設定 .....	296
7.3.4 汎用ポート設定 .....	297
7.3.5 アンテナ切替設定 .....	298
7.3.6 各種設定 1 .....	300
7.3.7 各種設定 2 .....	304
7.3.8 設定保存／復元 .....	306
<b>7.4 EEPROM詳細設定[TR3-C202 系リーダライタ] .....</b>	309
7.4.1 EEPROM設定一覧 .....	310
7.4.2 リーダライタ動作モード設定 .....	311
7.4.3 RFタグ動作モード設定 .....	312
7.4.4 汎用ポート設定 .....	313
7.4.5 アンテナ切替設定 .....	314
7.4.6 各種設定 1 .....	316
7.4.7 各種設定 2 .....	320
7.4.8 設定保存／復元 .....	322
<b>7.5 アドレス指定読み取り .....</b>	325
<b>7.6 アドレス指定書き込み .....</b>	327

---

**第8章 活用ガイド..... 330**

<b>8.1 通信対象のリーダライタを切り替える .....</b>	331
<b>8.2 リーダライタの通信速度を変更する .....</b>	334
8.2.1 RS-232C通信・USB通信 .....	335
8.2.2 TCP/IP通信 .....	337
<b>8.3 RFタグのシステム領域・ユーザ領域を確認する .....</b>	339
<b>8.4 RFタグのユーザ領域にバイナリデータを書き込む .....</b>	340
<b>8.5 RFタグのユーザ領域を初期化する .....</b>	343
8.5.1 I-CODE SLIの初期化 .....	344
8.5.2 Tag-it HF-I Plusの初期化 .....	345

8.6	送受信ログをファイルに出力する.....	347
8.7	オプションフラグを指定してコマンドを送信する.....	350
8.7.1	カレントUIDを指定する .....	351
8.7.2	任意のUIDを指定する .....	352
8.7.3	AFI値を指定する .....	354
8.8	受信データ一覧にバイナリデータを表示する .....	355
8.9	富士通製RFタグ(MB89R116／MB89R118)と交信する.....	357
8.9.1	RFタグ通信設定の書き込み .....	358
8.9.2	リーダライタのリストアート .....	359
8.9.3	RFタグのメモリブロックサイズの変更 .....	360
8.9.4	WriteSingleBlock .....	361
8.10	ソフトウェアのバージョン情報を表示する .....	362
<b>付録[EEPROMアドresse一覧] .....</b>		<b>363</b>
	付録 1 ショートレンジ[基板モジュール／アンテナ内蔵型]／CFタイプ .....	364
	付録 2 ショートレンジ[アンテナ外付け型] .....	368
	付録 3 ミドル・ロングレンジ[基板モジュール／アンテナ外付け型(1CH)／4W出力] .....	372
	付録 4 ミドル・ロングレンジ[アンテナ外付け型(4CH/8CH)] .....	376
	付録 5 ゲートアンテナ .....	380
	付録 6 TR3-C202／TR3-C202-A0-1 .....	384
	付録 7 TR3-C202-A0-8 .....	388
<b>変更履歴 .....</b>		<b>392</b>

---

---

# 第1章 セットアップ

---

本章では、本ソフトウェアのセットアップ手順を説明します。

---

## 1.1 動作環境

セットアップを始める前に、お使いになっているパソコンの動作環境をご確認ください。  
本ソフトウェアを快適にご利用いただくためには、以下の環境を満たしていることが必要です。

CPU 周波数	: 1.0 GHz 以上
メモリ容量	: 512 MB 以上
OS	: Windows XP Professional Edition 32bit 版 SP2 以上 Windows Vista Business Edition 32bit 版 SP1 以上 Windows 7 Professional Edition 32bit 版 Windows 7 Professional Edition 64bit 版 Windows 7 Enterprise Edition 64bit 版
ディスプレイ解像度	: 1024 x 768 以上

※ ただし、64bit 版 OS で動作させた場合においても本アプリケーションは（64bit 版 OS 上で）  
32bit アプリケーションとして動作します。

また、本ソフトウェアには、外部ファイルからのデータ読み取りや外部ファイルへのデータ出力機能が備えられています。それらの機能を利用する場合には、管理者権限を必要とする場合がありますのでご注意ください。

## 1.2 リーダライタ

本ソフトウェアがサポートするリーダライタは以下のとおりです。

### ● S6700 系リーダライタ

レンジ (出力)	S6700 系リーダライタ			
	RS-232C	TCP/IP	USB	CF
ショートレンジ (100mW)	TR3-C201		—	
	TR3-D002B	—	TR3-U002B	—
	TR3-D002B-C	—	TR3-U002B-C	—
	TR3-D002C-8	—	TR3-U002C-8	—
ミドルレンジ (300mW)	TR3-L301		—	
	TR3-MD001E-L/-S	—	TR3-MU001E-L/-S	—
	TR3-MD001C-8	—	TR3-MU001C-8	—
ロングレンジ (1W)	TR3-LD003C-L/-S	TR3-LN003D-L/-S	—	—
	TR3-LD003D-4	TR3-LN003D-8	—	—
	TR3-LD003D-8			
ロングレンジ (4W)	TR3-LD003GW4LM-L TR3-LD003GW4P	TR3-LN003GW4LM-L	—	—
ゲートアンテナ (1.2W/4W)	TR3-G001B TR3-G003		—	—
CF (45mW)	—	—	—	TR3-CF002

### ● TR3-C202 系リーダライタ

レンジ (出力)	製品型式
ショートレンジ (100mW)	TR3-C202
	TR3-C202-A0-1 (FCC 規格認証)
	TR3-C202-A0-8 (FCC 規格認証)

## 1.3 インストーラの準備

本ソフトウェアのインストーラをご準備ください。  
インストーラは、WEBサイトからダウンロードすることができます。

- WEBサイト

<http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

本ソフトウェアのインストーラは次のファイルから構成されます。

```
Install-----DotNetFX-----dotnetfx.exe
|           |
|           -----instmsia.exe
|           |
|           -----langpack.exe
|           |
|           -----WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
|
----- WindowsInstaller3_1---WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
|
----- setup.exe
|
----- TR3RWManagerV131Setup.msi
```


setup.exe ファイルをダブルクリックするとインストールウィザードが起動します。

## 1.4 インストール

- 1) 管理者権限のあるローカルユーザアカウントで Windows にログオンしてください。
- 2) Windows で動作中のソフトウェアをすべて終了させてください。
- 3) setup.exe ファイルをダブルクリックするとインストールウィザードが起動します。  
本ソフトウェアは、Microsoft .NET Framework 2.0 (以降、フレームワーク 2.0) 上で動作するソフトウェアです。  
お使いのパソコンにフレームワーク 2.0 がインストールされていない場合は、始めにフレームワーク 2.0 のインストールが開始されます。  
以降、4) ~ 5) はフレームワーク 2.0 のインストールに関する説明です。  
お使いのパソコンにフレームワーク 2.0 がインストールされている場合は、4) ~ 5) がスキップされます。
- 4) フレームワーク 2.0 のライセンス条項が表示されます。  
内容をよく読み納得いただいた上で、[同意する]ボタンをクリックしてください。



- 5) インストールが終了するまでしばらくお待ちください。  
この作業には数分かかることがあります。



- 6) 本ソフトウェアのセットアップウィザードです。  
[次へ]ボタンをクリックしてください。



- 7) 本ソフトウェアのインストールフォルダと使用するユーザーアカウントを選択してください。  
既定のインストールフォルダは以下の通りです。フォルダが存在しない場合は、自動的に作成されます。

C:\¥Program Files¥タカヤ株式会社¥TR3Software¥TR3RWManager v1.3.1.0¥

既定のインストールフォルダを変更する場合は、[参照]ボタンをクリックしてインストールフォルダを選択してください。以降、本書では、既定のインストールフォルダにインストールされたこととして説明します。

本ソフトウェアの使用者を現在ログイン中のユーザーアカウントに限定する場合は、[このユーザーのみ]を選択してください。


お使いのパソコンに登録されたすべてのユーザーアカウントで使用する場合は、[すべてのユーザー]を選択してください。



- 8) インストールの準備が整いました。  
[次へ]ボタンをクリックするとインストールが開始されます。



- 9) インストールが終了しました。  
[閉じる]ボタンをクリックしてください。



- 10) デスクトップ上に本ソフトウェアのショートカットが作成されます。



- 11) プログラムメニューに本ソフトウェアのショートカットが作成されます。



---

## 第2章 起動と終了

本章では、本ソフトウェアの起動方法と終了方法を説明します。

---


## 2.1 起動する

本ソフトウェアの起動方法を説明します。




デスクトップ上に作成されたショートカットアイコン TR3RWManager をダブルクリックすると「TR3RWManager」が起動します。

または、スタートメニューから[プログラム] – [TR3Software] – [TR3RWManagerV131]をクリックすると「TR3RWManager」が起動します。




起動すると次の画面が表示されます。



## 2.2 終了する

メニューバーの[ファイル] - [終了]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。



---

## 第3章 リーダライタとの通信を開始する

---

本章では、リーダライタとの通信を開始する方法について説明します。

---

### 3.1 RS-232C 通信・USB 通信

RS-232C または USB で接続されたリーダライタとの通信方法を説明します。

#### ※ USB ドライバ（当社製品付属 ドライバ）

USBインターフェースリーダライタと通信を行うためには、USB ドライバをインストールすることが必要です。ドライバのインストール方法については別紙「USB ドライバインストール手順書」を参照ください。

USB ドライバインストール手順書は、製品付属のCD-ROMに収録されています。また、最新版の手順書をWEBサイトからダウンロードすることもできます。

- CD-ROM

ドライブ名:¥USB ドライバ¥TDR-OTH-USB-002.pdf

- WEB サイト

<http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>


#### ※ RS-232C を USB に変換するコンバータ

コンバータを利用して RS-232C インターフェースリーダライタを USB 接続する場合には、各コンバターメーカー製の専用ドライバが必要になることがあります。詳細は、各コンバータの仕様書等を参照ください。

なお、WEB サイトの FAQ の中で、弊社にて動作確認を実施したコンバータを紹介しています。

<http://www.takaya.co.jp/products/rfid/pdf/TDR-OTH-FAQ-110.pdf>

## 3.1.1 インターフェースの設定画面（シリアルインターフェース）



## ① リーダライタ接続インターフェース

リーダライタのインターフェースを選択します。

RS-232C または USB での接続の場合は、シリアルインターフェースを選択します。

## ② 選択されている COM ポート

現在、選択されている COM ポートの情報が表示されます。

## ③ COM ポート一覧

パソコン内で認識されている COM ポートの一覧です。

リーダライタの接続された COM ポートを一覧から選択します。

## ④ 通信速度

リーダライタと通信する際の通信速度を選択します。

## ⑤ デバイスマネージャを開く

Windows のデバイスマネージャを起動します。

⑥ フロー制御

フロー制御を選択します。

- ・無手順
- ・RTS/CTS

フロー制御に対応しないリーダライタと通信する場合には「無手順」を選択してください。

フロー制御に対応しないリーダライタに対して「RTS/CTS」を選択した場合は、リーダライタと通信することができません。

⑦ リーダライタ自動検出

リーダライタを自動で検出して通信を開始します。

### 3.1.2 デバイスマネージャから COM ポートを確認する


COM ポート(USB ドライバのインストールによって仮想的に割り当てられた COM ポートを含む)をデバイスマネージャから確認します。

デバイスマネージャは、インターフェース設定画面（シリアルインターフェース）上の[デバイスマネージャを開く]ボタンをクリックすることで起動します。


また、マイコンピュータ - [プロパティ] - [システムのプロパティ - ハードウェア] - [デバイスマネージャ]から起動することもできます。

管理者権限のないユーザーアカウントで Windows にログオンしている場合、次のような警告メッセージが表示されますが COM ポートの確認は可能です。

[OK]ボタンをクリックするとデバイスマネージャが起動します。




次の画面では、[ポート(COM と LPT)] - [USB Serial Port(COM10)]より、COM ポートの 10 番が割り当てられていることが確認できます。



### 3.1.3 COM ポートを手動で入力して通信を開始する

リーダライタとの通信に使用する COM ポートとリーダライタの通信速度が分かっている場合には、それぞれを手動で入力してリーダライタとの通信を開始します。

COM ポート : 6、通信速度 : 19200bps で通信を開始する場合には、次の画面のように入力して[OK]ボタンをクリックします。



- COM ポート一覧

「COM6」を選択します。

現在選択されている COM ポートの表示が「COM6」となります。

- 通信速度

「19200bps」を選択します。

- フロー制御

フロー制御に対応しているリーダライタと通信する場合には、リーダライタと同じ設定を選択します。フロー制御に対応しないリーダライタと通信する場合には、「無手順」を選択します。


- リーダライタ自動検出

チェックを外します。

※ リーダライタ自動検出

チェックが入っている場合は、手動入力された内容は無効となり、「3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信を開始する」に記載された自動検出処理が優先して行われます。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。  
COM ポートのオープンに成功し、リーダライタの ROM バージョンと動作モードの読み取りが行われています。



COM ポートのオープンに失敗した場合は、次の画面のように表示されます。  
リーダライタとの通信に使用する COM ポート番号を再度確認ください。



リーダライタとの通信速度が異なっていた場合は、次の画面のように表示されます。


通信速度を変更して再試行するか、または「3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信する」を参照してリーダライタの自動検出を行ってください。



### 3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信を開始する

リーダライタとの通信に使用する COM ポート、またはリーダライタの通信速度が分からぬ場合には、リーダライタの自動検出処理を行ってください。

リーダライタ自動検出にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックすることでリーダライタの自動検出処理が実行されます。



#### ● COM ポート一覧

任意の COM ポートを選択します。

自動検出を実施する場合、ここで選択された値は無視されます。

(どの値を選択しても動作に変わりありません)

#### ● 通信速度

任意の通信速度を選択します。

自動検出を実施する場合、ここで選択された値は無視されます。

(どの値を選択しても動作に変わりありません)

#### ● フロー制御

フロー制御に対応しているリーダライタと通信する場合には、リーダライタと同じ設定を選択します。フロー制御に対応しないリーダライタと通信する場合には、「無手順」を選択します。

自動検出を実施する場合においても、本設定値は有効となります。

(選択されている値で自動検出処理が実施されます)

#### ● リーダライタ自動検出


チェックします。

リーダライタの自動検出処理は、パソコン内で認識されている COM ポートを順次検査しながらリーダライタとの通信に使用する COM ポートを自動で探索・検出します。

パソコン内で COM3／COM4／COM6／COM7 が認識されている場合には、「COM3：通信速度 9600bps で確認」→「COM3：通信速度 19200bps で確認」→「COM3：通信速度 38400bps で確認」→「COM4：通信速度 9600bps で確認」、、、のように検査を行い、正しい組み合わせが見つかるまで繰り返します。

正しい組み合わせが見つかった場合は、その時点で検査処理を中止してリーダライタとの通信を開始します。


リーダライタの自動検出処理が正常に終了すると次の画面のように表示されます。



## 3.2 TCP/IP 通信

LANに接続されたリーダライタ、またはLANクロスケーブルでパソコンに直接接続されたリーダライタとの通信方法を説明します。

## 3.2.1 インターフェースの設定画面 (LAN インターフェース)



① リーダライタ接続インターフェース  
リーダライタのインターフェースを選択します。

② リーダライタ通信方式  
リーダライタとの通信方式を「サーバ接続方式」、「クライアント接続方式」から選択します。

③ IP アドレス (サーバ接続方式)  
リーダライタの IP アドレスを入力します。  
この値は、通信方式に「サーバ接続方式」を選択した際に有効になります。

④ TCP ポート番号 (サーバ接続方式)  
通信に利用するリーダライタ側の TCP ポート番号を入力します。  
この値は、通信方式に「サーバ接続方式」を選択した際に有効になります。

⑤ TCP ポート番号 (自動クライアント接続方式)  
通信に利用するパソコン側の TCP ポート番号を入力します。  
この値は、通信方式に「自動クライアント接続方式」を選択した際に有効になります。

⑥ ネットワーク接続を開く  
Windows のネットワーク接続画面を起動します。

⑦ 設定  
リーダライタの LAN インターフェース設定ツールを起動します。  
ツールの使用方法については、別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet 取扱説明書」を参照ください。

### 3.2.2 リーダライタ通信方式（サーバ接続方式と自動クライアント接続方式）

#### ■ サーバ接続方式

パソコン – リーダライタ間の通信において、パソコンをクライアント、リーダライタをサーバと見立てて通信を確立する接続方式をサーバ接続方式と表現しています。

サーバ接続方式では、パソコン側のアプリケーション（TR3RWManager）からリーダライタのIPアドレスとTCPポート番号を指定して通信の確立を要求します。

サーバ接続方式の詳細については、別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 2.4.サーバ接続方式」を参照ください。

#### ■ 自動クライアント接続方式

パソコン – リーダライタ間の通信において、パソコンをサーバ、リーダライタをクライアントと見立てて通信を確立する接続方式を自動クライアント接続方式と表現しています。

自動クライアント接続方式では、リーダライタ側からパソコン側のアプリケーション（TR3RWManager）へ対して通信の確立を要求します。（パソコン側のアプリケーションは、特定のTCPポートでリーダライタからの通信確立要求を待ち受けます）

自動クライアント接続方式の詳細については、別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 2.2.自動クライアント接続方式」を参照ください。

### 3.2.3 パソコンの IP アドレスを変更する

パソコン - リーダライタ間で TCP/IP 通信を行うためには、双方の端末同士で IP アドレスとサブネットマスクを通信可能な状態に設定しておくことが必要です

本項では、リーダライタの IP アドレスとサブネットマスクが以下の設定であるケースを例に、パソコン側の設定変更手順を説明します。

リーダライタの IP アドレス : 10.16.77.170

リーダライタのサブネットマスク : 255.255.0.0(マスク長 : 16 ビット)


なお、次に示す手順を行うには管理者権限のあるユーザアカウントで Windows にログオンしている必要があります。

## 1) ネットワーク接続画面を起動する

Windows のネットワーク接続画面を起動します。

ネットワーク接続画面は、インターフェース設定画面（ネットワークインターフェース）上の [ネットワーク接続を開く] ボタンをクリックすることで起動します。

また、マイネットワーク - [プロパティ] から起動することもできます。




## 2) ローカルエリア接続のプロパティを開く



管理者権限のないユーザーアカウントで Windows にログオンしている場合、次のメッセージが表示され、3) 以降の手順を行うことができません。




- 3) インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティを開く



## 4) IP アドレスとサブネットマスクを入力する

IP アドレス入力欄に「10.16.77.171」を入力します。

サブネットマスク入力欄に「255.255.0.0」を入力します。



[OK]ボタンをクリックすることで入力した設定値が反映されます。

➤ パソコンに IP アドレス「10.16.77.171」を割り当てた理由

IPv4 ネットワークでは、全 32 ビットの IP アドレスをネットワークアドレスとホストアドレスに分割して管理しています。


同一のネットワークアドレスを持つ端末同士によって一つのネットワークが構成され、特定のネットワーク内に属する端末同士は一意に割り当てられたホストアドレスによって識別されます。

本項記載の設定例では、リーダライタのサブネットマスクを「255.255.0.0」と定義していますが、この定義は IP アドレスの前半 16 ビットをネットワークアドレス、後半 16 ビットをホストアドレスとすることを示しており、そのため前半 16 ビット（ネットワークアドレス）が等しく、且つ後半 16 ビット（ホストアドレス）が異なる「10.16.77.171」の IP アドレスをパソコン側に割り当てています。

リーダライタの IP アドレス	10.16.77.170
パソコンの IP アドレス	10.16.77.171

### 3.2.4 サーバ接続方式で通信を開始する

IP アドレス「10.16.77.170」の割り当てられたリーダライタとサーバ接続方式（パソコン側からリーダライタへ通信の確立を要求する方式）で通信を行う場合には、次の画面のように入力して[OK]ボタンをクリックします。




- リーダライタ通信方式  
「サーバ」を選択します。
- IP アドレス（サーバ接続方式）  
「10.16.77.170」を入力します。  
ここで入力する IP アドレスは、リーダライタの IP アドレスです。
- TCP ポート番号（サーバ接続方式）  
「10777」を入力します。  
ここで入力する TCP ポート番号は、リーダライタ側が接続を待ち受ける TCP ポート番号です。  
製品の工場出荷時には「10777」が設定されています。  
変更方法については、別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet 取扱説明書」を参照ください。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。

通信の確立に成功し、リーダライタの ROM バージョンと動作モードの読み取りが行われています。



通信の確立に失敗した場合は、次の画面のように表示されます。



別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.3 コネクションが開設できない(サーバ接続方式)」を参照して問題を解消してください。


リーダライタの内部で LAN インターフェース側の通信速度とリーダライタモジュール側の通信速度が異なっている場合には、次の画面のように表示されます。



別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.4.1 シリアルインターフェースデータレートの確認」を参照して問題を解消してください。

### 3.2.5 自動クライアント接続方式で通信を開始する

IP アドレス「10.16.77.170」の割り当てられたリーダライタと自動クライアント接続方式（リーダライタ側からパソコンへ通信の確立を要求する方式）で通信を開始する場合には、次の画面のように入力して[OK]ボタンをクリックします。



- リーダライタ通信方式  
「自動クライアント」を選択します。
- TCP ポート番号（自動クライアント接続）  
「3335」を入力します。  
ここで入力する TCP ポート番号は、リーダライタからの接続を待ち受ける TCP ポート番号です。  
製品の工場出荷時には「3335」が設定されています。  
変更方法については、別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet 取扱説明書」を参照ください。

Windows ファイアウォールが有効に設定されている場合、次の画面が表示されることがあります。




このメッセージは、リーダライタからの通信確立要求を Windows ファイアウォールがブロックするかどうかを示します。

リーダライタからの通信確立要求を受け取ってリーダライタとの通信を開始するために[ブロックを解除する]ボタンをクリックしてください。

[ブロックする]をクリックした場合、本ソフトウェアはリーダライタからの通信確立要求を受け取れないので、リーダライタとの通信を開始することができません。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。

通信の確立に成功し、リーダライタの ROM バージョンと動作モードの読み取りが行われています。



通信の確立に失敗した場合は、次の画面のように表示されます。



別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.2 コネクションが開設できない（自動クライアント接続方式）」を参照して問題を解消してください。

リーダライタの内部で LAN インターフェース側の通信速度とリーダライタモジュール側の通信速度が異なっている場合には、次の画面のように表示されます。



別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.4.1 シリアルインターフェースデータレートの確認」を参照して問題を解消してください。

---


## 第4章 メイン画面の機能

---

本章では、メイン画面に含まれる機能と操作方法について説明します。

---

## 4.1 インターフェース設定を確認する



現在のインターフェース設定が表示されます。


RS-232C・USB通信の場合には、COM番号と通信速度が表示されます。  
例.「COM10」「19200bps」

TCP/IP通信の場合には、リーダライタのIPアドレスとTCPポート番号が表示されます。  
例.「10.16.77.170」「10777」

## 4.2 受信データ一覧を確認する

[受信データ一覧]ページは、リーダライタ動作モードがコマンドモード以外（連続インベントリモード・RDLOOP モードなど）に設定されている場合、およびコマンドの連続実行（「5.3.29 コマンドの連続実行」に記載）を行った場合に更新されます。  
(リーダライタから受信したデータを表示します)

次の画面は、RDLOOP モードで読み取った RF タグデータが表示されている様子を示します。



① No.

一覧内の行番号が表示されます。

② データ数

データを受信した回数が表示されます。

③ ユーザデータ

リーダライタから受信したデータの中から、RF タグのユーザデータ部分を抜き出した結果が表示されます。(リーダライタからの受信データを Shift-JIS 変換した結果を表示します)

例) 0x41 0x42 0x43 0x44 の 4 バイトを受信 → ABCD

④ UID

リーダライタから受信したデータの中から、RF タグの UID 部分を抜き出した結果が表示されます。(リーダライタからの受信データを 16 進文字列に変換した結果を表示します)

例) 0xE0 0x07 0x00 0x00 0x01 0xBB 0x87 0x67 の 8 バイトを受信 → E007000001BB8767

⑤ アンテナ番号


RF タグのデータを読み取ったアンテナの番号が表示されます。

なお、アンテナ番号は「0」を起点としています。

⑥ データ数


一覧内に表示中のデータ数 (行数と等しい値) が表示されます。

次の画面は、コマンドの連続実行(「5.3.24 コマンドの連続実行」に記載)において ReadSingleBlock を連続実行した結果が表示されている様子を示します。



- ユーザデータ  
リーダライタから受信したデータの中から、RF タグのユーザデータ部分を抜き出した結果が表示されます。(リーダライタからの受信データを 16 進文字列変換した結果を表示します)  
例) 0x31 0x32 0x33 0x34 の 4 バイトを受信 → 31 32 33 34

次の画面は、コマンドの連続実行（「5.3.24 コマンドの連続実行」に記載）において WriteSingleBlock を連続実行した結果が表示されている様子を示します。



- ユーザデータ  
コマンドが成功した場合に「コマンド名 [OK]」が表示されます。

## 4.3 送受信ログを確認する


[送受信ログ]ページには、リーダライタとの通信ログが表示されます。

表示形式：


[日付][時刻][種別][データ]

種別：

- [cmt] : コメントを示します。
- [send] : 本ソフトウェアからリーダライタへ送信されたコマンドを示します。
- [recv] : 本ソフトウェアがリーダライタから受信したコマンドを示します。



## 4.4 リーダライタの動作モードを確認・変更する



現在のリーダライタ動作モードが表示されます。

また、ボタン操作によってリーダライタ動作モードを変更できます。

### ● 設定ダイアログ

リーダライタ動作モードの書き込み画面を起動します。

詳細については「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。

### ● コマンド

リーダライタ動作モードをコマンドモードへ変更します。

詳細については「4.4.2 コマンドモード」を参照ください。

### ● 連続インベントリ

リーダライタ動作モードを連続インベントリモードへ変更します。

詳細については「4.4.3 連続インベントリモード」を参照ください。

### ● RDLOOP

リーダライタ動作モードを RDLOOP モードへ変更します。

詳細については「4.4.4 RDLOOP モード」を参照ください。


### ● オートスキャン

リーダライタ動作モードをオートスキャンモードへ変更します。

詳細については「4.4.5 オートスキャンモード」を参照ください。

## 4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面

リーダライタ動作モードの各パラメータについて説明します。



## ① リーダライタ動作モード

リーダライタの動作モードを以下の7種類から選択します。

- ・コマンドモード
- ・連続インベントリモード
- ・RDLOOP モード
- ・オートスキャンモード
- ・トリガーモード
- ・ポーリングモード
- ・EAS モード

② アンチコリジョン

リーダライタのアンチコリジョン機能を選択します。

「無効」

常時1枚以下のRFタグと交信する場合に無効とします。

有効であってもRFタグとの交信は可能です。ただし、無効とすることでRFタグとの交信速度が向上します。

「有効」

2枚以上のRFタグと同時に交信する場合に有効とします。

2枚以上のRFタグから一括してデータを読み取ることができます。

本パラメータは、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）を選択している場合のみ有効となります。

③ 読み取り動作

リーダライタの読み取り動作を選択します。

「1回読み取り」

アンテナの交信範囲に滞在するRFタグのデータを1回だけ読み取ります。

「連続読み取り」

アンテナの交信範囲に滞在するRFタグのデータを連続して読み取ります。

読み取り処理は、RFタグがアンテナの交信範囲外へ移動するまで継続します。

本パラメータは、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）を選択している場合、およびInventory・Inventory2の実行時に有効となります。

④ ブザー

リーダライタのブザー動作を選択します。

「鳴らさない」

ブザーの自動鳴動を行いません。

上位アプリケーションからブザー鳴動を指示（コマンド送信）した場合には鳴動します。

「鳴らす」

リーダライタの電源ON時にブザーを鳴らします。

また、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）でRFタグのデータを読み取った際にブザーを鳴らします。

⑤ 送信データ

リーダライタ側から上位アプリケーションへ送信するデータを選択します。

「ユーザデータのみ」

RFタグのユーザデータ（ユーザ領域に書き込まれたデータ）のみを送信します。

「ユーザデータ + UID」

RFタグのユーザデータとUIDを同時に送信します。

本パラメータは、以下いずれかのリーダライタ動作モード時のみ有効となります。

- ・オートスキャンモード
- ・トリガーモード
- ・ポーリングモード
- ・SimpleRead（コマンドモード）

⑥ 通信速度

リーダライタモジュールの通信速度を選択します。

※本パラメータは、RS-232C通信・USB通信時のみ選択できます。

TCP/IP通信時は選択不可となります。

⑦ ポーリング時間

ポーリングモードの動作時間を入力します。

入力可能な値の範囲は「0～65535」です。

本パラメータは、ポーリングモードを選択している場合のみ入力可となります。

⑧ EEPROMへの書き込みを行う

各パラメータの値をリーダライタのEEPROMへ書き込む場合にチェックします。

EEPROMへ書き込まれたデータは、リーダライタの電源再起動後も保持されます。

EEPROMへ書き込まれなかったデータは、リーダライタの電源OFFまで保持されます。

#### 4.4.2 コマンドモード


リーダライタ動作モード「コマンドモード」について説明します。

コマンドモードは、上位アプリケーションからのコマンド指示によってリーダライタを制御する場合に使用する動作モードです。


本アプリケーションの各種メニュー・ボタンなどを使用してリーダライタにコマンドを送信する場合には、リーダライタ動作モードをコマンドモードに設定します。

コマンドモードに設定されたリーダライタは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けるまで何も処理を行わずに待機します。

画面上の[コマンド]ボタンをクリックするとリーダライタは「コマンドモード」へ遷移します。メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）からリーダライタへコマンドを送信できます。



リーダライタ動作モードがコマンドモード以外（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）に設定されている場合は、各種メニューが使用不可となります。



#### 4.4.3 連続インベントリモード

リーダライタ動作モード「連続インベントリモード」について説明します。


連続インベントリモードは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダライタが自動的にRFタグのUIDを読み取る動作モードです。

連続インベントリモードに設定されたリーダライタは、アンテナの交信範囲内に滞在するRFタグのUIDを自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。

読み取り処理をリーダライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

画面上の[連続インベントリ]ボタンをクリックするとリーダライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。




連続インベントリモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、本アプリケーションの[受信データ一覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。

[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。


- ①読み取った回数
- ②RFタグのUID
- ③読み取ったアンテナの番号  
(アンテナ番号は「0」を起点としています)

また、[受信データ一覧]ページに表示中のデータ件数が[データクリア(F9)]ボタンの左側(④)に表示されます。



## 4.4 リーダライタの動作モードを確認・変更する

[送受信ログ]ページには、リーダライタから送信されたコマンドが16進文字列で表示されます。



#### 4.4.4 RDLOOP モード

リーダライタ動作モード「RDLOOP モード」について説明します。


RDLOOP モードは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダライタが自動的に RF タグの UID とユーザデータ（ユーザ領域に書き込まれたデータ）を読み取る動作モードです。

RDLOOP モードに設定されたリーダライタは、アンテナの交信範囲内に滞在する RF タグの UID とユーザデータを自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。読み取り処理をリーダライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

なお、ユーザ領域のどの部分を読み取るかについては、あらかじめリーダライタの EEPROM へ登録しておくことが必要です。

読み取り範囲の登録方法については「7.1.1 RDLOOP モード動作時における読み取り範囲」を参照ください。

画面上の[RDLOOP]ボタンをクリックするとリーダライタは「RDLOOP モード」へ遷移します。メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。




RDLOOP モードで動作するリーダライタから送信されたデータは、本アプリケーションの[受信データ一覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。

[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ①読み取った回数
- ②RF タグのユーザデータ
- ③RF タグの UID
- ④読み取ったアンテナ番号


(アンテナ番号は「0」を起点としています)

また、[受信データ一覧]ページに表示中のデータ件数が[データクリア(F9)]ボタンの左側 (⑤) に表示されます。



## 4.4 リーダライタの動作モードを確認・変更する

[送受信ログ]ページには、リーダライタから送信されたコマンドが16進文字列で表示されます。



#### 4.4.5 オートスキャンモード

リーダライタ動作モード「オートスキャンモード」について説明します。

オートスキャンモードは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダライタが自動的に RF タグのデータを読み取る動作モードです。

読み取り対象のデータは、「ユーザデータのみ」または「UID + ユーザデータ」を選択できます。選択方法については、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。

オートスキャンモードに設定されたリーダライタは、アンテナの交信範囲内に滞在する RF タグの UID とユーザデータを自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。

読み取り処理をリーダライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

ただし、オートスキャンモードで RF タグの読み取りを行うためには、RF タグへのデータエンコードを TR3 シリーズ独自の可変長データ書き込みコマンドである SimpleWrite（「5.3.21 SimpleWrite」に記載）で行うことが必要です。（オートスキャンモードは、SimpleWrite でエンコードされた RF タグのみを対象にした読み取りを行う動作モードです）

※ SimpleWrite でエンコードしていない RF タグは、オートスキャンモードで読み取ることができません。

ただし、以下 2 つの条件が揃っている場合に限り、SimpleWrite でエンコードしていない RF タグの UID をオートスキャンモードで読み取ることができます。

条件 1：


RF タグの DSFID 値「0x00」

条件 2：

リーダライタ動作モードのパラメータ[送信データ]において「UID + ユーザデータ」が選択されている。

画面上の[オートスキャン]ボタンをクリックするとリーダライタは「オートスキャンモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。




オートスキャンモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、本アプリケーションの[受信データ一覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。

[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。


- ①読み取った回数
- ②RFタグのユーザデータ
- ③RFタグのUID
- ④読み取ったアンテナ番号  
(アンテナ番号は「0」を起点としています)

また、[受信データ一覧]ページに表示中のデータ件数が[データクリア(F9)]ボタンの左側 (⑤) に表示されます。




## 4.4 リーダライタの動作モードを確認・変更する

[送受信ログ]ページには、リーダライタから送信されたコマンドが16進文字列で表示されます。



## 4.5 RFタグのデータ読み取り・データ書き込み



### ● ReadBytes

ReadBytes（データ読み取り）用のコマンド実行ダイアログを起動します。

ReadBytes の詳細については「4.5.1 ReadBytes」を参照ください。

### ● WriteBytes

WriteBytes（データ書き込み）用のコマンド実行ダイアログを起動します。

WriteBytes の詳細については「4.5.2 WriteBytes」を参照ください。

#### 4.5.1 ReadBytes

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックからバイト単位でデータを読み取るコマンドです。



- 開始ブロック(0～)


読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

- 読み取りバイト数

読み取るデータ量（バイト数）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「1～254」です。


「開始ブロック番号：0」、「読み取りバイト数：4」を入力した場合は、RF タグのユーザメモリ 0 ブロック目の先頭から 4 バイトのデータ読み取りを行います。

次の画面は、0 ブロック目の先頭から 4 バイトのデータ読み取りを行った結果、「0x41、0x42、0x43、0x44」の 4 バイトが得られた様子を示します。



#### 4.5.2 WriteBytes

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックへバイト単位でデータを書き込むコマンドです。



##### ● 開始ブロック(0～)

書き込みを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

##### ● 書き込みデータ


書き込むデータを入力します。  
書き込み可能なデータ長の範囲は「0～250」バイトです。

(ただし、RF タグの UID を指定した書き込みを行う場合は「0～242」バイト)


許容範囲を超えるデータが入力された場合は、範囲外の入力値を本ソフトウェアが自動的に破棄します。

「開始ブロック番号：0」、「書き込みデータ：ABCD」を入力した場合は、RF タグのユーザ領域 0 ブロック目の先頭から 4 バイト (ABCD) のデータ書き込みを行います。

次の画面は、0 ブロック目の先頭から 4 バイト (ABCD) のデータ書き込みを行った様子を示します。



## 4.6 リーダライタとの通信内容を消去する



### ● データクリア(F9)

[データクリア(F9)]ボタンをクリックする、またはキーボードの「F9」を押すことで、[送受信ログ]ページと[受信データ一覧]ページに表示されている情報を全て消去します。

---

## 第5章 通信コマンド

本章では、本ソフトウェアがサポートする通信コマンドについて説明します。

---

## 5.1 リーダライタ制御コマンド



[リーダライタ制御コマンド]メニューに含まれるコマンドについて説明します。

### 5.1.1 エラー情報の読み取り

リーダライタのエラー状態を読み取るコマンドです。

リーダライタが正常に稼働している場合は、「0x00」が返されます。


リーダライタに何らかの異常が発生している場合は、「0x00」以外の値が返されます。




### 5.1.2 パワー状態の読み取り

RF制御部のパワー状態を読み取るコマンドです。

- ・ 電源 ON レディ : TxON (キャリア出力 ON)
  - ・ 電源 ON レディ : TxOFF (キャリア出力 OFF)
- のいずれかが返されます。





### TR3 シリーズの状態遷移

リーダライタの状態遷移は、リーダライタの設定（RF 送信信号設定）ごとに 3 種類あります。RF 送信信号設定については「5.2.5 RF 送信信号設定の読み取り」および「5.2.14 RF 送信信号設定の書き込み」をご参照ください。

S6700 系リーダライタのパワーダウン状態には「WAIT モード」と「STOP モード」がありますが、通常は「WAIT モード」に遷移します。

「STOP モード」に遷移させるためには、リーダライタ出荷時に専用の設定を行う必要があります。（リーダライタ出荷後の設定変更はできません。）

パワーダウン状態の詳細、復帰条件は以下の通りです。

復帰後は、必ず「レディ状態：RF 送信信号 OFF」となります。


パワーダウン状態	詳細	復帰条件
WAIT モード	RF 送信信号：OFF CPU の状態：スタンバイ	任意のコマンド送信 外部トリガー信号入力 (IO2 信号)
STOP モード	RF 送信信号：OFF CPU の状態：スリープ	外部トリガー信号入力 (IO2 信号)

TR3-C202 系リーダライタのパワーダウン状態は下記の 1 モードのみです。パワーダウン状態へ遷移することで、「RF 送信信号：OFF + 一部 IC の低消費状態」に移行します。

状態	詳細	復帰条件
パワーダウンモード	RF 送信信号：OFF CPU の状態：通常動作	RF 送信信号の制御(TX_ON) RF タグ通信コマンド

● S6700 系リーダライタ [ RF 送信信号設定 : 起動時 ON ]

RF 送信信号設定が「起動時 ON」に設定された S6700 系リーダライタの状態遷移は下図のようになります。




リーダライタは、電源起動後は「レディ状態：RF 送信信号 ON」の状態で立ち上がります。  
RF 送信信号 ON/OFF 間の遷移は、RF 送信信号の制御コマンドを使用して行います。  
(RF 送信信号 ON 状態へは、任意のコマンドを実行することでも遷移します)  
RF 送信信号の制御コマンドについては「5.1.7 RF 送信信号の制御」をご参照ください。

パワー状態の制御コマンドを使用することで、リーダライタはパワーダウン状態に遷移します。  
パワー状態の制御コマンドについては「5.1.8 パワー状態の制御」をご参照ください。

● S6700 系リーダライタ [ RF 送信信号設定 : 起動時 OFF (コマンド受付以降 ON) ]

RF 送信信号設定が「起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)」に設定された S6700 系リーダライタの状態遷移は下図のようになります。




リーダライタは、電源起動後は「レディ状態：RF 送信信号 OFF」の状態で立ち上がります。  
RF 送信信号 ON/OFF 間の遷移は、RF 送信信号の制御コマンドを使用して行います。  
(RF 送信信号 ON 状態へは、任意のコマンドを実行することでも遷移します)  
RF 送信信号の制御コマンドについては「5.1.7 RF 送信信号の制御」をご参照ください。

パワー状態の制御コマンドを使用することで、リーダライタはパワードウン状態に遷移します。  
パワー状態の制御コマンドについては「5.1.8 パワー状態の制御」をご参照ください。

● S6700 系リーダライタ [ RF 送信信号設定 : コマンド実行時以外常時 OFF ]

RF 送信信号設定が「コマンド実行時以外常時 OFF」に設定された S6700 系リーダライタの状態遷移は下図のようになります。



リーダライタは、電源起動後は「レディ状態：RF 送信信号 OFF」の状態で立ち上がります。  
RF 送信信号設定が「コマンド実行時以外常時 OFF」に設定されているリーダライタは、RF 送信信号の制御コマンドを受け付けません。(NACK 応答となります)


パワー状態の制御コマンドを使用することで、リーダライタはパワードウン状態に遷移します。  
パワー状態の制御コマンドについては「5.1.8 パワー状態の制御」をご参照ください。

<注意事項>

- ・リーダライタが「レディ状態：RF 送信信号 OFF」の場合、「RF 送信信号 ON コマンド」以外に「RF タグをリード/ライトする任意のコマンド」を実行することで、「レディ状態：RF 送信信号 ON」の状態に遷移しますが、「RF タグをリード/ライトする任意のコマンド」は失敗します。
- ・リーダライタが「レディ状態：RF 送信信号 OFF」の場合に RF タグのリードやライト処理を行う場合、まず「RF 送信信号 ON コマンド」を実行してからリード、ライトの処理を行ってください。

● TR3-C202 系リーダライタ [RF 送信信号設定：起動時 ON]

RF 送信信号設定が「起動時 ON」に設定された TR3-C202 系リーダライタの状態遷移は下図のようになります。




リーダライタは、電源起動後は「レディ状態：RF 送信信号 ON」の状態で立ち上がります。  
RF 送信信号 ON/OFF 間の遷移は、RF 送信信号の制御コマンドを使用して行います。  
(RF 送信信号 ON 状態へは、RF 送信信号 ON コマンド、または RF 通信コマンドを実行することでも遷移します)

RF 送信信号の制御コマンドについては「5.1.7 RF 送信信号の制御」をご参照ください。

パワー状態の制御コマンドを使用することで、リーダライタはパワードウン状態に遷移します。  
パワー状態の制御コマンドについては「5.1.8 パワー状態の制御」をご参照ください。

● TR3-C202 系リーダライタ [RF 送信信号設定：起動時 OFF (コマンド受付以降 ON) ]

RF 送信信号設定が「起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)」に設定された TR3-C202 系リーダライタの状態遷移は下図のようになります。




リーダライタは、電源起動後は「レディ状態：RF 送信信号 OFF」の状態で立ち上がります。  
RF 送信信号 ON/OFF 間の遷移は、RF 送信信号の制御コマンドを使用して行います。  
(RF 送信信号 ON 状態へは、RF 送信信号 ON コマンド、または RF タグ通信コマンドを私用することでも遷移します)

RF 送信信号の制御コマンドについては「5.1.7 RF 送信信号の制御」をご参照ください。

パワー状態の制御コマンドを使用することで、リーダライタはパワードウン状態に遷移します。  
パワー状態の制御コマンドについては「5.1.8 パワー状態の制御」をご参照ください。

● TR3-C202 系リーダライタ [RF 送信信号設定：コマンド実行時以外常時 OFF]

RF 送信信号設定が「コマンド実行時以外常時 OFF」に設定された TR3-C202 系リーダライタの状態遷移は下図のようになります。





リーダライタは、電源起動後は「レディ状態：RF 送信信号 OFF」の状態で立ち上がります。  
RF 送信信号設定が「コマンド実行時以外常時 OFF」に設定されているリーダライタは、RF 送信信号の制御コマンドを受け付けません。(NACK 応答となります)

パワー状態の制御コマンドを使用することで、リーダライタはパワーダウン状態に遷移します。  
パワー状態の制御コマンドについては「5.1.8 パワー状態の制御」をご参照ください。

### 5.1.3 使用アンテナ番号の読み取り

現在選択されているアンテナの番号を読み取るコマンドです。

アンテナ番号は、「0」を起点としています。





#### 5.1.4 カレント UID の読み取り

リーダライタの RAM に保存されたカレント UID を読み取るコマンドです。

##### ※ カレント UID

リーダライタは、最後に読み取った RF タグの UID を内部の RAM に保存しています。


この RAM に保存された UID をカレント UID と呼びます。




### 5.1.5 リーダライタ保存 UID 数の読み取り

リーダライタの RAM に保存された UID の数を読み取るコマンドです。

リーダライタは、Inventory コマンド (16slot : アンチコリジョン)、および Inventory2 コマンドの実行によって読み取った UID をリーダライタの RAM に保存しています。



次の画面は、リーダライタの RAM に 3 件の UID が保存されていることを示します。




### 5.1.6 リーダライタ保存 UID データの読み取り

リーダライタの RAM に保存された UID を読み取るコマンドです。

リーダライタは、Inventory コマンド (16slot : アンチコリジョン)、および Inventory2 コマンド の実行によって読み取った UID をリーダライタの RAM に保存しています。

(読み取りが行われた順に保存しています)






### ● UID 保存番号

読み取りを行う UID の保存番号を入力します。

UID 保存番号は「1」を起点とします。

入力可能な値の範囲は「1~200」です。



次の画面は、UID 保存番号「1」の UID を読み取った様子を示します。



### 5.1.7 RF 送信信号の制御

リーダライタが output する RF 送信信号 (キャリア) の制御を行うコマンドです。

- 送信信号 OFF : 送信信号の出力を停止します。
- 送信信号 ON : 送信信号を出力します。
- 送信信号 OFF→ON : 送信信号の出力を停止し、3ms 後に出力を再開します。





### 5.1.8 パワー状態の制御

RF制御部のパワー状態制御を行うコマンドです。



本コマンドを実行するとリーダライタはパワードウン状態へ遷移します。

なお、リーダライタは本コマンドに対する応答を返しません。



### 5.1.9 使用アンテナ番号の設定

RFタグの読み取りを行うアンテナを切り替えるコマンドです。



#### ● アンテナ番号

使用するアンテナ番号を入力します。  
アンテナ番号は「0」を起点とします。  
入力可能な値の範囲は「0~63」です。

### 5.1.10 カレント UID の設定



リーダライタの RAM にカレント UID を書き込むコマンドです。

#### ※ カレント UID

リーダライタは、最後に読み取った RF タグの UID を内部の RAM に保存しています。

この RAM に保存された UID をカレント UID と呼びます。

カレント UID は、本コマンドで任意の値に書き換えることができます。



#### ● カレント UID(HEX)

UID を入力します。

16進文字（0～9 および A～F）のみが入力できます。


入力文字数は 16 文字固定となっています。

（16 文字を超える文字数は入力できません。

16 文字に満たない場合は警告メッセージが表示されます。）

### 5.1.11 LED の制御

- リーダライタの LED を制御するコマンドです。  
本コマンドで制御対象となる LED は、以下の 2 種類です。
- ・ リーダライタケース内部の基板上に実装された LED
  - ・ リーダライタケース表面の LED



なお、本コマンドで LED を制御するためには、リーダライタの汎用ポート 1 の機能が「LED 制御信号出力ポート」に設定されている必要があります。

汎用ポート 1 の機能が「汎用ポート」に設定されている場合は、LED が制御できません。



汎用ポートの設定方法については「7.2.4 汎用ポート設定」、「7.3.4 汎用ポート設定」または「7.4.4 汎用ポート設定」を参照ください。

● 指定時間の点灯

LED の動作モードに「指定時間の点灯」を選択します。

LED の点灯時間に入力された数値×50ms の間、選択された LED が点灯します。

点灯時間に入力可能な値の範囲は「0~255」です。




● 常時点滅

LED の動作モードに「常時点滅」を選択します。

LED の点滅間隔に入力された数値×50ms の間隔で選択された LED が点滅します。

点滅間隔に入力可能な値の範囲は「0~255」です。

なお、リーダライタケース表面の LED を点滅させることはできません。




● 常時点灯または消灯

LED の動作モードに「常時点灯または消灯」を選択します。


LED の点灯時間に「1」が入力された場合、選択された LED が常時点灯します。

LED の点灯時間に「0」が入力された場合、選択された LED が消灯します。



### 5.1.12 ブザーの制御


リーダライタのブザーを制御するコマンドです。



なお、本コマンドでブザーを制御するためには、リーダライタの汎用ポート7の機能が「ブザー制御信号出力ポート」に設定されている必要があります。

汎用ポート7の機能が「汎用ポート」に設定されている場合は、ブザーが制御できません。

汎用ポートの設定方法については「7.2.4 汎用ポート設定」、「7.3.4 汎用ポート設定」または「7.4.4 汎用ポート設定」を参照ください。




[ブザーの制御]では、  
・ 応答を要求しない  
・ 応答を要求する  
のいずれかを選択できます。

● 応答を要求しない

リーダライタへの応答要求に「応答を要求しない」を選択します。  
リーダライタは、応答を返しません。

● 応答を要求する


リーダライタへの応答要求に「応答を要求する」を選択します。  
リーダライタは、応答を返します。



### 5.1.13 LED&ブザーの制御

リーダライタの LED とブザーを同時に制御するコマンドです。


なお、本コマンドは 3 色（緑・青・赤）の LED を搭載したリーダライタ専用のコマンドです。



なお、本コマンドで LED&ブザーを制御するためには、リーダライタの汎用ポート 1 および汎用ポート 3 の機能が「汎用ポート」に設定されている必要があります。

汎用ポート 1 または汎用ポート 3 の機能が「汎用ポート」でない場合は、ブザー&LED が制御できません。

汎用ポートの設定方法については「7.2.4 汎用ポート設定」、「7.3.4 汎用ポート設定」または「7.4.4 汎用ポート設定」を参照ください。



#### ● 制御ポート

制御対象とする LED を選択します。

[制御しない] : LED を制御しない

[ポート 1 の制御] : 青色 LED を制御する

[ポート 3 の制御] : 赤色 LED を制御する

#### ● LED の動作モード

LED の動作モードを以下から選択します。

[指定時間の点灯]

LED の点灯時間に入力された数値×50ms の間、選択された LED が点灯します。

点灯時間に入力可能な値の範囲は「0~255」です。

[常時点滅]

LED の点滅間隔に入力された数値×50ms の間隔で選択された LED が点滅します。

点滅間隔に入力可能な値の範囲は「0~255」です。

[常時点灯または消灯]

LED の点灯時間に「1」が入力されている場合、選択された LED が常時点灯します。

LED の点灯時間に「0」が入力されている場合、選択された LED が消灯します。

#### ● ブザー音の選択



ブザー鳴動時間に「1」が入力されている場合、選択されたブザー音が鳴動します。

ブザー鳴動時間に「0」が入力されている場合、ブザーは鳴動しません。

ブザー音に「時間指定連続音 (ピー)」が選択されている場合、ブザー鳴動時間に入力された数値×200ms の間、ブザーが鳴動します。



### 5.1.14 ROM バージョンの読み取り

リーダライタの ROM バージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。



### 5.1.15 リスタート

リーダライタをリスタート（再起動）するコマンドです。  
なお、リーダライタは本コマンドに対する応答を返しません。





## 5.2 リーダライタ設定コマンド

[リーダライタ設定コマンド]メニューに含まれるコマンドについて説明します。



### 5.2.1 リーダライタ動作モードの読み取り

リーダライタの動作モードを読み取るコマンドです。





### 5.2.2 RF タグ動作モードの読み取り

RF タグ動作モードを読み取るコマンドです。



### 5.2.3 アンチコリジョンモードの読み取り

アンチコリジョンモードを読み取るコマンドです。



#### 5.2.4 AFI 指定値の読み取り


リーダライタの EEPROM に保存された AFI 指定値を読み取るコマンドです。


##### ※ AFI 指定値

リーダライタは、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。

リーダライタの EEPROM に任意の AFI 値をあらかじめ保存しておき、保存された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。



この EEPROM に保存された AFI 値を AFI 指定値と呼んでいます。







### 5.2.5 RF送信信号設定の読み取り

RF送信信号設定を読み取るコマンドです。



### 5.2.6 RF タグ通信設定の読み取り



RF タグ通信設定を読み取るコマンドです。



### 5.2.7 S6700 互換モード設定の読み取り


S6700 互換モード設定を読み取るコマンドです。

※ 本コマンドは、TR3-C202 系リーダライタにのみ有効なコマンドです。  
S6700 系リーダライタでは使用できません。



### 5.2.8 汎用ポート値の読み取り

リーダライタの汎用ポート値を読み取るコマンドです。



汎用ポート値の読み取り				
汎用ポート	機能	入出力設定	初期値	現状値
汎用ポート1	<input checked="" type="radio"/> LED制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
汎用ポート2	<input checked="" type="radio"/> トリガー制御信号入力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート3	<input checked="" type="radio"/> 機能選択 <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
汎用ポート4	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート5	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート6	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
汎用ポート7	<input checked="" type="radio"/> ブザー制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート8	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1

[閉じる]

各ポートごとに



- 選択されている機能
- 入出力設定
- 初期値
- 現状値

が表示されます。

(太字表記が現在有効な内容です)



### 5.2.9 拡張ポート値の読み取り

リーダライタの拡張ポート値を読み取るコマンドです。



### 5.2.10 リーダライタ動作モードの書き込み



リーダライタの動作モードを書き込むコマンドです。



各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。

### 5.2.11 RF タグ動作モードの書き込み

RF タグ動作モードを書き込むコマンドです。



● 符号化方式

リーダライタから RF タグへデータを送信する際の符号化方式を選択します。

[ISO15693(1/4)]

データ転送速度は 26.48kbps です。

[ISO15693(1/256)]

データ転送速度は 1.65kbps です。

● 変調度

リーダライタから RF タグへデータを送信する際の変調度を選択します。

● サブキャリア

リーダライタが RF タグからデータを受信する際の変調方式を選択します。

● EEPROM への書き込みを行う


各パラメータの値をリーダライタの EEPROM へ書き込む場合にチェックします。

EEPROM へ書き込まれたデータは、リーダライタの電源再起動後も保持されます。

EEPROM へ書き込まれなかったデータは、リーダライタの電源 OFF まで保持されます。

### 5.2.12 アンチコリジョンモードの書き込み

リーダライタの EEPROM にアンチコリジョンモードを書き込むコマンドです。



#### ● アンチコリジョンモード

アンチコリジョンモードを以下の 4 種類から選択します。

- ・通常処理モード
- ・高速処理モード 1
- ・高速処理モード 2
- ・高速処理モード 3

なお、高速処理モード 3 を設定した場合には、他のアンチコリジョンモード設定時と比較して Inventory2 コマンドのレスポンス応答順序が異なります。

高速処理モード 3 に設定されたリーダライタに対して Inventory2 コマンドを送信する場合には、アプリケーション設定の Inventory2 応答順序で「UID→UID 数」を選択ください。

[ アンチコリジョンモードと Inventory2 応答順序 ]


No.	アンチコリジョンモード	Inventory2 応答順序
1	通常処理モード	UID 数→UID
2	高速処理モード 1	
3	高速処理モード 2	
4	高速処理モード 3	UID→UID 数


- 通常処理モード／高速処理モード 1／高速処理モード 2  
リーダライタからは、はじめに、読み取った UID の数が送信されます。  
その後、読み取った UID 数と同数の UID データが送信されます。
- 高速処理モード 3  
リーダライタからは、読み取った UID のデータが連続して送信され、最後に UID の数が送信されます。

[ Inventory2 応答順序の変更 ]

リーダライタに対して Inventory2 コマンドを送信する場合には、応答順序に対応した設定をアプリケーション設定から行うことが必要です。

メニューバー - [ヘルプ] - [アプリケーション設定]





● Inventory2 応答順序

アンチコリジョンモードが高速処理モード3である場合は、「UID→UID数」を選択します。  
高速処理モード3以外である場合は、「UID数→UID」を選択します。

### 5.2.13 AFI 指定値の書き込み


リーダライタの EEPROM に AFI 指定値を書き込むコマンドです。

#### ※ AFI 指定値

リーダライタは、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。

リーダライタの EEPROM に任意の AFI 値をあらかじめ保存しておき、保存された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。

この EEPROM に保存する AFI 値を AFI 指定値と呼んでいます。




#### ● AFI 指定値

AFI 指定値を 16 進数で入力します。

入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

### 5.2.14 RF 送信信号設定の書き込み

リーダライタの EEPROM に RF 送信信号設定を書き込むコマンドです。




#### ● RF 送信信号設定

RF 送信信号設定を以下の 3 種類から選択します。

- ・起動時 ON
- ・起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)
- ・コマンド実行時以外は常時 OFF

### 5.2.15 RF タグ通信設定の書き込み

リーダライタの EEPROM に RF タグ通信設定を書き込むコマンドです。



#### ● RF タグ通信設定


RF タグ通信設定を以下の 2 種類から選択します。

- ・通常設定
- ・MB89R116／MB89R118

### 5.2.16 S6700 互換モード設定の書き込み

リーダライタの EEPROM に S6700 互換モード設定を書き込むコマンドです。

※ 本コマンドは、TR3-C202 系リーダライタにのみ有効なコマンドです。  
S6700 系リーダライタでは使用できません。




#### ● S6700 互換モード

S6700 互換モードを以下の 2 種類から選択します。

- ・通常モード
- ・S6700 互換モード

### 5.2.17 汎用ポート値の書き込み

リーダライタの汎用ポート値を書き込むコマンドです。





本コマンドでは、機能を書き換えることはできません。

機能の書き換えが必要な場合は、「7.2.4 汎用ポート設定」、「7.3.4 汎用ポート設定」または「7.4.4 汎用ポート設定」を参照ください。

### 5.2.18 拡張ポート値の書き込み

リーダライタの拡張ポート値を書き込むコマンドです。





## 5.3 RF タグ通信コマンド

[RF タグ通信コマンド]メニューに含まれるコマンドについて説明します。



### 5.3.1 Inventory

RF タグの UID を読み取るコマンドです。



### 5.3.2 StayQuiet


RF タグを静止状態へ遷移させるコマンドです。



### 5.3.3 ReadSingleBlock

RF タグのユーザ領域のうち、任意の 1 ブロックを読み取るコマンドです。


また、データと同時にブロックのロック情報（当該ブロックがロックされているかどうか）を読み取ることができます。






- 開始ブロック(0~)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。
- セキュリティ情報の読み取り  
ブロックのロック状態を読み取る場合にチェックします。


次の画面は、0 ブロック目の読み取り（ロック情報は読み取らない）を行った結果、「0x41、0x42、0x43、0x44」の 4 バイトが得られた様子を示します。



### 5.3.4 WriteSingleBlock


RF タグのユーザ領域のうち、任意の 1 ブロックへデータを書き込むコマンドです。






- 開始ブロック(0～)  
書き込みを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- 書き込みデータ  
書き込むデータを入力します。  
4 バイトを越えるデータが入力された場合は、前半の 4 バイトのみが有効となります。  
入力データが 4 バイトに満たない場合は、末尾に 0x00 が付加されます。
- RF タグの種類  
書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。  
書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。

次の画面は、Tagit-HFI の 0 ブロック目に「1234」(4 バイト) のデータ書き込みを行った様子を示します。



### 5.3.5 LockBlock

RF タグのユーザ領域のうち、任意の 1 ブロックをロック（書き換え不可）するコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。





● 開始ブロック(0~)


ロックを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。

● RF タグの種類

ロック対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。  
ロック対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。

[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。




[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 5.3.6 ReadMultiBlock

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックを一度に読み取るコマンドです。


また、データと同時にブロックのロック情報（当該ブロックがロックされているかどうか）を読み取ることができます。






- 開始ブロック(0～)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- 読み取りブロック数  
読み取るデータ量（ブロック数 - 1）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- セキュリティ情報の読み取り  
ブロックのロック状態を読み取る場合にチェックします。

次の画面は、0 ブロック～1 ブロック（計 2 ブロック）の読み取り（ロック情報は読み取らない）を行った結果、「0x41、0x42、0x43、0x44、0x45、0x46、0x47、0x48」の 8 バイトが得られた様子を示します。



### 5.3.7 WriteMultiBlock

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックへデータを書き込むコマンドです。







- 開始ブロック(0~)  
書き込みを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。
- 書き込みブロック数  
書き込みを行うブロック数 - 1 を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。
- 書き込みデータ  
書き込むデータを入力します。
- RF タグの種類  
書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。  
書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。



### 5.3.8 SelectTag

RF タグを選択状態へ遷移させるコマンドです。




### 5.3.9 ResetToReady

RF タグをレディ状態へ遷移させるコマンドです。



### 5.3.10 WriteAFI

RF タグの AFI 領域にデータを書き込むコマンドです。





● AFI 値(HEX)

書き込むデータを 16 進数で入力します。


入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

● RF タグの種類

書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。

書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。


次の画面は、Tagit-HFI の AFI 領域に「31」(0x31) のデータ書き込みを行った様子を示します。



### 5.3.11 LockAFI

RF タグの AFI 領域をロック（書き換え不可）するコマンドです。

一度実施したロックは、解除することができません。





● RF タグの種類

ロック対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。  
ロック対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。


[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 5.3.12 WriteDSFID

RF タグの DSFID 領域にデータを書き込むコマンドです。





● DSFID 値(HEX)

書き込むデータを 16 進数で入力します。


入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

● RF タグの種類

書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。

書き込み対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。


次の画面は、Tagit-HFI の DSFID 領域に「31」(0x31) のデータ書き込みを行った様子を示します。



### 5.3.13 LockDSFID

RF タグの DSFID 領域をロック（書き換え不可）するコマンドです。

一度実施したロックは、解除することができません。





● RF タグの種類

ロック対象の RF タグが Tagit-HFI である場合は「Tagit-HFI」を選択します。  
ロック対象の RF タグが Tagit-HFI 以外である場合は「その他」を選択します。



[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。


### 5.3.14 GetSystemInfo

RF タグのシステム情報を読み取るコマンドです。



### 5.3.15 GetMBlockSecSt


RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数ブロックのロック情報（ブロックがロックされているかどうか）を読み取るコマンドです。





- 開始ブロック(0～)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- 読み取りブロック数  
読み取りを行うブロック数 - 1 を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。


次の画面は、0 ブロック～1 ブロック（計 2 ブロック）のロック情報読み取りを行った結果、「0x00、0x00」の 2 バイトが得られた様子を示します。  
なお、「0x00」は当該ブロックが未ロックであることを示し、「0x01」は当該ブロックがロック済みであることを示します。




### 5.3.16 Inventory2

アンテナの交信範囲内に滞在する全ての RF タグから UID を読み取るコマンドです。


- ・ 読み取った RF タグの UID 数のみをリーダライタから受け取るコマンド
  - ・ UID 数と UID データを同時にリーダライタから受け取るコマンド
- があります。



次の画面は、アンテナの交信範囲内に3枚のRFタグが滞在している場合に「RFタグ枚数のみを取得」を実行した様子を示しています。




次の画面は、アンテナの交信範囲内に3枚のRFタグが滞在している場合に「RFタグ枚数とUIDを取得」を実行した様子を示しています。



### 5.3.17 ReadBytes



RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックからバイト単位でデータを読み取るコマンドです。



各パラメータの説明は、「4.5.1 ReadBytes」を参照ください。

### 5.3.18 WriteBytes

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックへバイト単位でデータを書き込むコマンドです。




各パラメータの説明は、「4.5.2 WriteBytes」を参照ください。

### 5.3.19 LockBytes

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックを一度にロック（書き換え不可）するコマンドです。


一度実施したロックは、解除できません。





- 開始ブロック(0～)  
ロックを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- ロックブロック数  
ロックするデータ量（ブロック数 - 1）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。



[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 5.3.20 SimpleRead


RF タグのユーザ領域のうち、SimpleWrite で書き込まれたデータを読み取るコマンドです。  
読み取り開始ブロック番号や読み取りデータ長の指定は不要です。  
SimpleWrite コマンドで書き込まれた可変長データを自動的に読み取ります。



### 5.3.21 SimpleWrite

TR3 シリーズ独自のデータフォーマットを用いてバイト単位でデータを書き込むコマンドです。本コマンドで書き込まれたデータは、以下の方法でのみ読み取りできます。

- SimpleRead
- オートスキャンモード
- トリガーモード
- ポーリングモード





● 書き込みデータ


書き込むデータを入力します。


書き込み可能なデータ長の範囲は「0~249」バイトです。

許容範囲を超えるデータが入力された場合は、範囲外の入力値を本ソフトウェアが自動的に破棄します。

### 5.3.22 RDLOOPCmd

リーダライタの動作モードを RDLOOP モードへ遷移させるコマンドです。





① 実行種別

本コマンド実行後のリーダライタ動作モードを選択します。

② RF タグ未読み取り時の NACK 応答

RF タグ未読み取り時にリーダライタが NACK 応答を行うかどうかを選択します。

③ RF タグ読み取り時の LED

RF タグ読み取り時にリーダライタが LED を点灯させるかどうかを選択します。

④ RF タグ未読み取り時の LED

RF タグ未読み取り時にリーダライタが LED を点灯させるかどうかを選択します。

⑤ RF タグ読み取り時のブザー

RF タグ読み取り時にリーダライタがブザー鳴動を行うかどうかを選択します。

⑥ 開始ブロック(0~)

読み取りを開始するブロック番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「0~255」です。

⑦ 読み取りバイト数

読み取るデータ量（バイト数）を入力します。

入力可能な値の範囲は「1～247」です。

⑧ AFI 指定値(HEX)

AFI 指定値を 16 進数で入力します。

入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

※AFI 指定値

リーダライタは、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。

リーダライタの RAM に任意の AFI 値をあらかじめ保存しておき、保存された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。

この RAM に保存する AFI 値を AFI 指定値と呼びます。

⑨ AFI 値を指定する

本コマンドの実行によって遷移した RDLOOP モード動作中に AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。


[アンチコリジョン]、[読み取り動作]の値は、本コマンドの実行以前に実行されたリーダライタ動作モード設定の設定内容が適用されます。

### 5.3.23 ISO15693ThroughCmd

RF タグと直接交信するためのコマンドです。

リーダライタは、受信したコマンドをそのまま RF タグへ送信します。

なお、ISO15693ThroughCmd はアンチコリジョン処理には非対応です。





① コマンド種別

コマンド種別を以下の3種類から選択します。

- ・コマンド送信のみ
- ・リード系コマンド
- ・ライト系コマンド

② 受信データのデータ長

RFタグが返信するデータ（フラグからCRCまで）のデータ長を入力します。

③ Sub\_carrier\_flag

RFタグからデータを受信する際の変調方式を選択するオプションです。

- 0 : シングルサブキャリア (ASK)  
1 : デュアルサブキャリア (FSK)

④ Data\_rate\_flag

データ転送速度を選択するオプションです。

TR3シリーズのリーダライタでは「1：高速のデータ転送速度」に固定されています。

⑤ Inventory\_flag

0 : Select\_flag および Address\_flag を有効フィールドに設定します。

1 : AFI\_flag および Nb\_slot\_flag を有効フィールドに設定します。

⑥ ProtocolExtension\_flag

本フラグはTR3シリーズのリーダライタにおいて未使用のオプションです。

「0」固定でご使用ください。

⑦ Select\_flag

Select 状態のRFタグのみと交信を行うためのオプションです。

(ただし、Address\_flag の設定値が優先されます)

0 : すべてのRFタグを交信対象とします。

1 : 選択対象のRFタグのみを交信対象とします。

⑧ Address\_flag

任意のUIDを指定してRFタグとの交信を行うためのオプションです。

0 : すべてのRFタグを交信対象とします。

1 : UID指定したRFタグを交信対象とします。

⑨ AFI\_flag

AFI値を指定してRFタグとの交信を行うためのオプションです。

本コマンドは、Inventory系コマンドの使用時のみ有効です。

⑩ Nb\_slots\_flag

アンチコリジョン処理を行うためのオプションです。

ただし、ISO15693ThroughCmdはアンチコリジョン処理に非対応であるため、「1：アンチコリジョン処理を行わない（1slot）」固定で誤使用ください。

⑪ Option\_flag


コマンド別に定義されるオプションです。

⑫ RFタグへ送信するコマンド

RFタグへ送信するコマンドのうち、先頭のフラグ（1バイト）と末尾のCRC（2バイト）を除いたデータを入力します。


(CRCはリーダライタが自動的に計算します)

次の画面は GetRandomNumber を ISO15693ThroughCmd から実行した様子を示します。



### 5.3.24 コマンドの連続実行

任意のRFタグ通信コマンドを連続して実行する機能です。





● コマンドの選択

連続実行するコマンドを以下の 27 種類から選択します。

- Inventory
- ReadSingleBlock
- WriteSingleBlock
- WriteAFI
- ReadMultiBlock
- WriteMultiBlock
- GetSystemInfo
- GetMBlockSecSt
- Inventory2
- ReadBytes
- WriteBytes
- SimpleRead
- SimpleWrite
- Inventory + ReadSingleBlock
- Inventory + WriteSingleBlock
- Inventory + WriteAFI
- Inventory + ReadMultiBlock
- Inventory + WriteMultiBlock
- Inventory + ReadBytes
- Inventory + WriteBytes
- Inventory2 + ReadSingleBlock
- Inventory2 + WriteSingleBlock
- Inventory2 + WriteAFI
- Inventory2 + ReadMultiBlock
- Inventory2 + WriteMultiBlock
- Inventory2 + ReadBytes
- Inventory2 + WriteBytes

● 繰り返し回数

コマンド実行の繰り返し回数を入力します。

入力可能な値の範囲は「1~65535」です。

● 65535 回


コマンド実行の繰り返し回数を 65535 回とする場合にチェックします。


次の画面は、Inventory の連続実行を行った様子を示します。  
連続実行の終了時点で各実行に要した処理時間の平均値が表示されます。



### 5.3.25 コマンドの直接入力

リーダライタへ送信するコマンドを直接入力（手入力）する機能です。






● 送信データ

リーダライタへ送信するデータを入力します。

16進文字（0～9 および A～F）と半角スペースのみが入力できます。


半角スペースは、リーダライタへのデータ送信時に本ソフトウェアによって削除されます。

次の画面は、[ブザーの制御]を本機能から実行した様子を示します。



### 5.3.26 TagData

RF タグのシステム情報とユーザ領域の内容を一覧表示する機能です。



本機能がサポートする RF タグチップは、以下の 12 種類です。  
その他の RF タグチップは正しく表示できないことがあります。

#### Texas Instruments

- Tag-it HF-I Plus
- Tag-it HF-I Standard
- Tag-it HF-I Pro

#### NXP Semiconductors

- I-CODE SLI
- I-CODE SLI-S
- I-CODE SLI-L
- I-CODE SLIX

#### Infineon Technologies


- My-d SRF55V02P
- My-d SRF55V10P
- My-d Light SRF55V01P

#### FUJITSU

- MB89R116
- MB89R118

なお、上記 RF タグチップのうち、I-CODE SLI-S のみ表示画面が異なります。

● I-CODE SLI-S 以外の RF タグチップの場合



①UID

RF タグの UID を表示します。

②DSFID(HEX)

RF タグの DSFID 値を 16 進表記で表示します。

③AFI(HEX)

RF タグの AFI 値を 16 進表記で表示します。

④チップメーカー／チップ種別

RF タグのチップメーカー／チップ種別を表示します。

⑤ブロック数

RF タグのユーザ領域を構成するブロックの数を表示します。

⑥ブロックサイズ

RF タグのユーザ領域を構成する各ブロックのサイズを表示します。

⑦ユーザ領域一覧

RF タグのユーザ領域に書き込まれたデータを 16 進表記で表示します。

また、各ブロックのロック状態を「00」(未ロック) / 「01」(ロック済み) で表示します。

(読み取りできないエリアは「\*\*」で表示します)

● I-CODE SLI-S の場合

The screenshot shows the TagData software window with the following details:

- UID:** E0 04 02 00 00 58 64 AC (①)
- DSFID (HEX):** 0 (②)
- AFI (HEX):** 0 (③)
- ロック数:** 40 (⑤)
- ロックサイズ:** 4 (⑥) バイト
- 製造元:** NXP Semiconductors [I-CODE-SLI-S] (④)
- 開じる:** ボタン

Below the controls is a large table titled "TagData" containing the following data:

PageNo	BlockNo	Page protection lock	Read password protected	Write password protected	ユーザデータ[ MSB<--->LSB ]	Lock bit
0	0	--	--	--	33 32 31 30	--
0	1	--	--	--	37 36 35 34	--
0	2	--	--	--	42 41 39 38	--
0	3	--	--	--	46 45 44 43	--
1	4	--	--	--	4A 49 48 47	--
1	5	--	--	--	4E 4D 4C 4B	--
1	6	--	--	--	52 51 50 4F	--
1	7	--	--	--	56 55 54 53	--
2	8	--	--	--	5A 59 58 57	--
2	9	--	--	--	33 32 31 30	--
2	10	--	--	--	37 36 35 34	--
2	11	--	--	--	42 41 39 38	--
3	12	--	--	--	46 45 44 43	--
3	13	--	--	--	4A 49 48 47	--
3	14	--	--	--	4E 4D 4C 4B	--
3	15	--	--	--	52 51 50 4F	--
4	16	--	--	--	56 55 54 53	--
4	17	--	--	--	5A 59 58 57	--
4	18	--	--	--	33 32 31 30	--
4	19	--	--	--	37 36 35 34	--
5	20	--	--	--	42 41 39 38	--
5	21	--	--	--	46 45 44 43	--

①UID

RF タグの UID を表示します。

②DSFID(HEX)

RF タグの DSFID 値を 16 進表記で表示します。

③AFI(HEX)

RF タグの AFI 値を 16 進表記で表示します。

④チップメーカー／チップ種別

RF タグのチップメーカー／チップ種別を表示します。

⑤ロック数

RF タグのユーザ領域を構成するロックの数を表示します。

⑥ロックサイズ

RF タグのユーザ領域を構成する各ロックのサイズを表示します。

⑦ユーザ領域一覧

[ Page protection lock ]

ページプロテクションのステータスがロックされているかどうかを「--」(未ロック) / 「○」(ロック済み) で表示します。

[ Read password protected ]

Read protect 状態であるかどうかを「--」(プロテクトなし) / 「○」(プロテクトあり) で表示します。

[ Write password protected ]

Write protect 状態であるかどうかを「--」(プロテクトなし) / 「○」(プロテクトあり) で表示します。

[ ユーザデータ ]

RF タグのユーザ領域に書き込まれたデータを 16 進表記で表示します。  
(読み取りできないエリアは「\*\*」で表示します)

[ Lock bit ]

各ブロックのロック状態を「00」(未ロック) / 「01」(ロック済み) で表示します。

# 第6章 通信コマンド(タグメーカカスタム)

本章では、本ソフトウェアがサポートする通信コマンドのうち、タグメーカによって独自に定義されたカスタムコマンドについて説明します。


---

## 6.1 Tag-it HF-I Plus

Tag-it HF-I Plus がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

### 6.1.1 Write2Blocks

RFタグのユーザ領域のうち、連続する2ブロックへデータを書き込むコマンドです。





● 開始ブロック(0~)

書き込みを開始するブロック番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「0~254」です。

● 書き込みデータ


書き込むデータを入力します。

8 バイトを越えるデータが入力された場合は、前半の 8 バイトのみが有効となります。

入力データが 8 バイトに満たない場合は、末尾に 0x00 が付加されます。

### 6.1.2 Lock2Blocks

RFタグのユーザ領域のうち、連続する2ブロックをロック（書き換え不可）するコマンドです。一度実施したロックは、解除できません。





- 開始ブロック番号(0～)  
ロックを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～254」です。

[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。


## 6.2 Tag-it HF-I Pro

Tag-it HF-I Pro がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

## 6.2.1 Kill

RFタグを無効にする（交信できない状態へ遷移させる）コマンドです。

一度実施した Kill (RFタグの無効化) は、解除することができません。






● パスワード

パスワードを16進数で入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。

一度実施した Kill (RFタグの無効化) は解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックすると Kill (RFタグの無効化) が実行されます。


[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。


なお、本コマンドは必ず RFタグの UID を指定して実行する必要があります。

UIDを指定してコマンドを実行する方法については「8.7 オプションフラグを指定してコマンドを送信する」を参照ください。

### 6.2.2 WriteSingleBlockPwd

ロックされたブロックに書き込まれているデータを書き換えるコマンドです。





● パスワード

パスワードを入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

● 開始ブロック(0~)

書き込みを開始するブロック番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「0~255」です。

● 書き込みデータ

書き込むデータを入力します。

4バイトを越えるデータが入力された場合は、前半の4バイトのみが有効となります。

入力データが4バイトに満たない場合は、末尾に0x00が付加されます。

なお、本コマンドは必ずRFタグのUIDを指定して実行する必要があります。



UIDを指定してコマンドを実行する方法については「8.7 オプションフラグを指定してコマンドを送信する」を参照ください。

## 6.3 My-d

My-d がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

### 6.3.1 Myd\_Read


RFタグのユーザ領域のうち、任意の1ブロックを読み取るコマンドです。



- 開始ブロック(0~)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。

### 6.3.2 Myd\_Write

RFタグのユーザ領域のうち、任意の1ブロックへデータを書き込むコマンドです。



#### ● 開始ブロック(0~)

書き込みを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~127」です。

#### ● 書き込みデータ


書き込むデータを入力します。  
8バイトを越えるデータが入力された場合は、前半の8バイトのみが有効となります。  
入力データが8バイトに満たない場合は、末尾に0x00が付加されます。

## 6.4 I-CODE SLI

I-CODE SLI がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

### 6.4.1 Inventory read

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックからブロック単位でデータを読み取るコマンドです。





- 読み取りデータ  
RF タグから読み取るデータを選択します。
- 開始ブロック(0～)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- 読み取りブロック数  
読み取るデータ量（ブロック数 - 1）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- AFI 指定値 (HEX)  
AFI 指定値を 16 進数で入力します。  
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。



**※AFI 指定値**

Inventory read は、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。  
本項目に入力された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。

- AFI 値を指定する  
AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。



## 6.4.2 Set EAS

RFタグをEASモードへ遷移させるコマンドです。




## 6.4.3 Reset EAS

RFタグのEASモードを解除するコマンドです。



## 6.4.4 Lock EAS

RFタグのEASモードをロックするコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。





次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

## 6.4.5 EAS Alarm

RF タグが EAS モードの場合、EAS データ（32 バイト）を返信します。





## 6.5 I-CODE SLI-S

I-CODE SLI-S がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

### 6.5.1 Inventory page read

RF タグのユーザ領域のうち、单一のページまたは連続する複数のページからページ単位でデータを読み取るコマンドです。





- 読み取りデータ  
RF タグから読み取るデータを選択します。

- 開始ページ(0~)  
読み取りを開始するページ番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

- 読み取りページ数  
読み取るデータ量 (ページ数 - 1) を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

- AFI 指定値 (HEX)  
AFI 指定値を 16 進数で入力します。  
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

#### ※AFI 指定値

Inventory page read は、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。  
本項目に入力された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。



- AFI 値を指定する  
AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

### 6.5.2 Set EAS

RFタグをEASモードへ遷移させるコマンドです。

EASモードがパスワード付きのプロテクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証（パスワードID：EAS）が必要です。

Set passwordについては「6.5.9 Set password」を参照ください。





### 6.5.3 Reset EAS

RFタグのEASモードを解除するコマンドです。

EASモードがパスワード付きのプロテクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証（パスワードID：EAS）が必要です。

Set passwordについては「6.5.9 Set password」を参照ください。




#### 6.5.4 Lock EAS

RFタグのEASモードをロックするコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。

EASモードがパスワード付きのプロテクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS)が必要です。

Set passwordについては「6.5.9 Set password」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。





[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

## 6.5.5 EAS Alarm

RF タグが EAS モードの場合、EAS データ（32 バイト）を返信します。





● Option flag

option 0 : EAS ID マスク長および EAS ID を指定しません。  
option 1 : EAS ID マスク長および EAS ID を指定します。

● EAS ID マスク長


EAS ID のマスク長を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~16」です。

EAS ID マスク長	説明
0	EAS ID を指定しません。 RF タグが EAS モードの場合、EAS ID (2 バイト) を返信します。
8	EAS ID の LSB を指定します。 EAS ID の LSB が指定値でマスクされます。 RF タグが EAS モード、且つ RF タグの EAS ID (LSB) が指定した EAS ID (LSB) と等しい場合、EAS データ (32 バイト) を返信します。
16	EAS ID (LSB/MSB) を指定します。 EAS ID が指定値でマスクされます。 RF タグが EAS モード、且つ RF タグの EAS ID が指定した EAS ID と等しい場合、EAS データ (32 バイト) を返信します。


● EAS ID

マスクに使用する EAS ID を入力します。  
各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

次の画面は、「Option flag : 0」でEASデータ(32バイト)の受信を行った様子を示します。



次の画面は、「Option flag : 1」「EAS ID マスク長 : 0」でEAS ID(2バイト)の受信を行った様子を示します。




### 6.5.6 Password protect EAS

RFタグのEASモードをパスワード付きのプロテクト状態(Password protect)へ遷移させるコマンドです。

一度実施したプロテクトは、解除することができません。

本コマンドの実行する場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS)が必要です。

Set passwordについては「6.5.9 Set password」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したプロテクトは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとプロテクトが実行されます。



[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.5.7 Write EAS ID

RF タグの EAS ID 領域にデータを書き込むコマンドです。

EAS モードがパスワード付きのプロテクト状態にある場合は、事前に Set password によるパスワード認証（パスワード ID : EAS）が必要です。

Set password については「6.5.9 Set password」を参照ください。





#### ● EAS ID

EAS ID を入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

### 6.5.8 Get Random Number

RFタグからRandom Number（乱数）を取得するコマンドです。



### 6.5.9 Set password


RF タグに対してパスワード認証を行うコマンドです。


プロテクト領域のリード／ライト、プライバシーモードの設定／解除、RF タグの無効化を行う場合などに、パスワード認証が必要となります。

本コマンドを実行するには、事前に Get Random Number を実行して乱数を取得しておくことが必要です。Get Random Number については「6.5.8 Get Random Number」を参照ください。

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。





#### ● Random Number

本画面の起動する直前に実行された Get Random Number の結果が表示されます。  
本コマンドは、表示中の Random Number を使用して実行されます。

#### ● パスワード ID

パスワード認証の種別を以下の 5 種類から選択します。

- Read
- Write
- Privacy
- Destroy
- EAS

#### ● パスワード

パスワードを入力します。  
各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。


### 6.5.10 Write password


RFタグのパスワードを書き込むコマンドです。

本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して (Write 対象となる) 旧 Password の認証が必要です。Set password については「6.5.9 Set password」を参照ください。

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。





● パスワード ID

書き込みを行うパスワードの種別を以下の 5 種類から選択します。

- Read
- Write
- Privacy
- Destroy
- EAS

● パスワード


パスワードを入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

### 6.5.11 Lock password

RFタグのパスワードをロックするコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。

本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して（ロック対象となる）Password の認証が必要です。Set password については「6.5.9 Set password」を参照ください。





● パスワード ID

ロックを行うパスワードの種別を以下の5種類から選択します。

- Read
- Write
- Privacy
- Destroy
- EAS

次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.5.12 Protect page

ページ単位でプロテクションステータスを変更するコマンドです。


本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して Password の認証を行うことが必要です。Set password については「6.5.9 Set password」を参照ください。  
必要なパスワード認証は下表のとおりです。

現行ステータス	変更先ステータス	Set password	
		Read password	Write password
Public	Public	○	○
	Read protected	◎	×
	Write protected	×	◎
	Read&Write protected	◎	◎
Read protected	Public	◎	×
	Read protected	○	○
	Write protected	◎	◎
	Read&Write protected	×	◎
Write protected	Public	×	◎
	Read protected	◎	◎
	Write protected	○	○
	Read&Write protected	◎	×
Read&Write protected	Public	◎	◎
	Read protected	×	◎
	Write protected	◎	×
	Read&Write protected	○	○

◎：必須／○：Write または Read password のいずれかが必要／×：不要

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。





● ページ番号

変更対象のページ番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「0~9」です。

● 32 bit Password Protection status

プロテクションステータスを選択します。

RF タグの 32bit パスワード機能が有効な場合に本項目の選択値が適用されます。

● 64 bit Password Protection status


プロテクションステータスを選択します。

RF タグの 64bit パスワード機能が有効な場合に本項目の選択値が適用されます。

### 6.5.13 Lock page protection condition

ページプロテクションのステータスをロックするコマンドです。

一度実施したロックは、解除することができません。





- ページ番号ブロック(0~)  
ロックを開始するページ番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~9」です。


[OK]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.5.14 Get multiple block protection status

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックのプロテクションステータスを読み取るコマンドです。



- 開始ブロック(0~)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。
- 読み取りブロック数  
読み取るデータ量（ブロック数 - 1）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。

### 6.5.15 Destroy SLI-S

RFタグを無効にする（交信できない状態へ遷移させる）コマンドです。


Destroyの実行されたRFタグは、いかなるコマンドにも応答を返しません。

一度実施したDestroyは、解除することができません。

本コマンドの実行する場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証（パスワードID：Destroy）が必要です。Set passwordについては「6.5.9 Set password」を参照ください。

また、本コマンドはRFタグのUIDを指定して実行することが必須のコマンドです。

UIDを指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意のUIDを指定する」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したDestroyは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとDestroyが実行されます。


[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.5.16 Enable privacy

RF タグを Privacy モードへ遷移させるコマンドです。


Privacy モードでは、Get Random Number および Set password 以外のコマンドには応答しません。Privacy モードの RF タグは、パスワード認証を行うことで通常モードへ遷移します。

本コマンドの実行する場合は、事前に Set password によるパスワード認証（パスワード ID : Privacy）が必要です。Set password については「6.5.9 Set password」を参照ください。



## 6.5.17 64 bit password protection

64bit パスワード機能を有効にするコマンドです。  
一度実施した Destroy は、解除することができません。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施した 64 bit password protection は解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックすると 64 bit password protection が実行されます。


[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。


## 6.6 I-CODE SLI-L

I-CODE SLI-L がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

### 6.6.1 Inventory page read

RF タグのユーザ領域のうち、单一のページまたは連続する複数のページからページ単位でデータを読み取るコマンドです。





- 読み取りデータ  
RF タグから読み取るデータを選択します。

- 開始ページ(0~)  
読み取りを開始するページ番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。

- 読み取りページ数  
読み取るデータ量 (ページ数 - 1) を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。

- AFI 指定値 (HEX)  
AFI 指定値を 16 進数で入力します。  
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

#### ※AFI 指定値

Inventory page read は、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。  
本項目に入力された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。


- AFI 値を指定する  
AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。


### 6.6.2 Set EAS

RF タグを EAS モードへ遷移させるコマンドです。

EAS モードがパスワード付きのプロジェクト状態にある場合は、事前に Set password によるパスワード認証（パスワード ID : EAS）が必要です。

Set password については「6.6.9 Set password」を参照ください。







### 6.6.3 Reset EAS

RFタグのEASモードを解除するコマンドです。

EASモードがパスワード付きのプロジェクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS)が必要です。

Set passwordについては「6.6.9 Set password」を参照ください。






#### 6.6.4 Lock EAS

RFタグのEASモードをロックするコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。

EASモードがパスワード付きのプロテクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS)が必要です。

Set passwordについては「6.6.9 Set password」を参照ください。




次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。




[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

## 6.6.5 EAS Alarm

RF タグが EAS モードの場合、EAS データ（32 バイト）を返信します。





● Option flag

option 0 : EAS ID マスク長および EAS ID を指定しません。  
option 1 : EAS ID マスク長および EAS ID を指定します。

● EAS ID マスク長


EAS ID のマスク長を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~16」です。

EAS ID マスク長	説明
0	EAS ID を指定しません。 RF タグが EAS モードの場合、EAS ID (2 バイト) を返信します。
8	EAS ID の LSB を指定します。 EAS ID の LSB が指定値でマスクされます。 RF タグが EAS モード、且つ RF タグの EAS ID (LSB) が指定した EAS ID (LSB) と等しい場合、EAS データ (32 バイト) を返信します。
16	EAS ID (LSB/MSB) を指定します。 EAS ID が指定値でマスクされます。 RF タグが EAS モード、且つ RF タグの EAS ID が指定した EAS ID と等しい場合、EAS データ (32 バイト) を返信します。


● EAS ID

マスクに使用する EAS ID を入力します。  
各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

次の画面は、「Option flag : 0」でEASデータ(32バイト)の受信を行った様子を示します。



次の画面は、「Option flag : 1」「EAS ID マスク長 : 0」でEAS ID(2バイト)の受信を行った様子を示します。




### 6.6.6 Password protect EAS

RFタグのEASモードをパスワード付きのプロテクト状態(Password protect)へ遷移させるコマンドです。

一度実施したプロテクトは、解除することができません。

本コマンドの実行する場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS)が必要です。Set passwordについては「6.6.9 Set password」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したプロテクトは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとプロテクトが実行されます。



[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.6.7 Write EAS ID

RF タグの EAS ID 領域にデータを書き込むコマンドです。

EAS モードがパスワード付きのプロジェクト状態にある場合は、事前に Set password によるパスワード認証（パスワード ID : EAS）が必要です。

Set password については「6.6.9 Set password」を参照ください。





#### ● EAS ID

EAS ID を入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

### 6.6.8 Get Random Number

RF タグから Random Number (乱数) を取得するコマンドです。



### 6.6.9 Set password


RF タグに対してパスワード認証を行うコマンドです。

プロテクト領域のリード／ライト、プライバシーモードの設定／解除、RF タグの無効化を行う場合などに、パスワード認証が必要となります。

本コマンドを実行するには、事前に Get Random Number を実行して乱数を取得しておくことが必要です。Get Random Number については「6.6.8 Get Random Number」を参照ください。

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。





#### ● Random Number

本画面の起動する直前に実行された Get Random Number の結果が表示されます。  
本コマンドは、表示中の Random Number を使用して実行されます。

#### ● パスワード ID

パスワード認証の種別を以下の 3 種類から選択します。

- Privacy
- Destroy
- EAS

#### ● パスワード

パスワードを入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。


### 6.6.10 Write password

RFタグのパスワードを書き込むコマンドです。

本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して (Write 対象となる) 旧 Password の認証が必要です。Set password については「6.6.9 Set password」を参照ください。

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。





● パスワード ID

書き込みを行うパスワードの種別を以下の3種類から選択します。

- Privacy
- Destroy
- EAS

● パスワード


パスワードを入力します。

各フィールドに入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

### 6.6.11 Lock password

RFタグのパスワードをロックするコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。

本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して（ロック対象となる）Password の認証が必要です。Set password については「6.6.9 Set password」を参照ください。





● パスワード ID

ロックを行うパスワードの種別を以下の3種類から選択します。

- Privacy
- Destroy
- EAS

次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.6.12 Destroy SLI-L

RF タグを無効にする（交信できない状態へ遷移させる）コマンドです。


Destroy の実行された RF タグは、いかなるコマンドにも応答を返しません。

一度実施した Destroy は、解除することができません。

本コマンドの実行する場合は、事前に Set password によるパスワード認証（パスワード ID : Destroy）が必要です。Set password については「6.6.9 Set password」を参照ください。

本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施した Destroy は解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックすると Destroy が実行されます。


[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

### 6.6.13 Enable privacy

RF タグを Privacy モードへ遷移させるコマンドです。

Privacy モードでは、Get Random Number および Set password 以外のコマンドには応答しません。Privacy モードの RF タグは、パスワード認証を行うことで通常モードへ遷移します。

本コマンドの実行する場合は、事前に Set password によるパスワード認証（パスワード ID : Destroy）が必要です。Set password については「6.6.9 Set password」を参照ください。




## 6.7 I-CODE SLIX

I-CODE SLIX がサポートするカスタムコマンドについて説明します。

### 6.7.1 Inventory read

RF タグのユーザ領域のうち、単一のブロックまたは連続する複数のブロックからブロック単位でデータを読み取るコマンドです。





- 読み取りデータ  
RF タグから読み取るデータを選択します。
- 開始ブロック(0~)  
読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。
- 読み取りブロック数  
読み取るデータ量（ブロック数 - 1）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。
- AFI 指定値 (HEX)  
AFI 指定値を 16 進数で入力します。  
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

#### ※AFI 指定値

Inventory read は、特定の AFI 値を持つ RF タグのみを交信相手とする機能を持っています。  
本項目に入力された AFI 値と一致する AFI 値を持つ RF タグのみと交信を行います。


- AFI 値を指定する  
AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。


### 6.7.2 Set EAS

RFタグをEASモードへ遷移させるコマンドです。

EASモードがパスワード付きのプロジェクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証（パスワードID：EAS/AFI）が必要です。

Set passwordについては「6.7.8 Set password」を参照ください。







### 6.7.3 Reset EAS

RFタグのEASモードを解除するコマンドです。

EASモードがパスワード付きのプロジェクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS/AFI)が必要です。

Set passwordについては「6.7.8 Set password」を参照ください。






#### 6.7.4 Lock EAS

RFタグのEASモードをロックするコマンドです。

一度実施したロックは、解除することができません。

EASモードがパスワード付きのプロテクト状態にある場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS/AFI)が必要です。

Set passwordについては「6.7.8 Set password」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。





[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

## 6.7.5 EAS Alarm

RF タグが EAS モードの場合、EAS データ（32 バイト）を返信します。



### 6.7.6 Password protect EAS/AFI


RFタグのEASモードおよびAFI領域をパスワード付きのプロテクト状態(Password protect)へ遷移させるコマンドです。

ただし、本ソフトウェアはAFI領域のプロテクトには未対応です。

一度実施したプロテクトは、解除することができません。

本コマンドの実行する場合は、事前にSet passwordによるパスワード認証(パスワードID:EAS/AFI)が必要です。

Set passwordについては「6.7.8 Set password」を参照ください。



次の確認メッセージが表示されます。

一度実施したプロテクトは解除できないのでご注意ください。





[OK]ボタンをクリックするとプロテクトが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

## 6.7.7 Get Random Number

RFタグからRandom Number（乱数）を取得するコマンドです。



### 6.7.8 Set password


RF タグに対してパスワード認証を行うコマンドです。

プロジェクト領域のリード／ライトを行う場合には、パスワード認証が必要となります。

本コマンドを実行するには、事前に Get Random Number を実行して乱数を取得しておくことが必要です。Get Random Number については「6.7.7 Get Random Number」を参照ください。

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。





● Random Number

本画面の起動する直前に実行された Get Random Number の結果が表示されます。  
本コマンドは、表示中の Random Number を使用して実行されます。

● パスワード ID

パスワード認証の種別です。  
EAS/AFI（固定値）を選択します。

● パスワード

パスワードを入力します。  
各フィールドに入力可能な値の範囲は「0（0x00）～FF（0xFF）」です。


### 6.7.9 Write password

RFタグのパスワードを書き込むコマンドです。

本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して (Write 対象となる) 旧 Password の認証が必要です。Set password については「6.7.8 Set password」を参照ください。

また、本コマンドは RF タグの UID を指定して実行することが必須のコマンドです。

UID を指定したコマンドの実行方法については「8.7.2 任意の UID を指定する」を参照ください。






- パスワード ID  
書き込みを行うパスワードの種別です。  
EAS/AFI（固定値）を選択します。
- パスワード  
パスワードを入力します。  
各フィールドに入力可能な値の範囲は「0（0x00）～FF（0xFF）」です。

### 6.7.10 Lock password

RFタグのパスワードをロックするコマンドです。  
一度実施したロックは、解除することができません。

本コマンドを実行するには、事前に Set password を実行して（ロック対象となる）Password の認証が必要です。Set password については「6.7.8 Set password」を参照ください。





- パスワード ID  
ロックを行うパスワードの種別です。  
EAS/AFI（固定値）を選択します。

次の確認メッセージが表示されます。  
一度実施したロックは解除できないのでご注意ください。



[OK]ボタンをクリックするとロックが実行されます。  
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

# 第7章 リーダライタ EEPROM 設定

本章では、リーダライタ EEPROM の設定項目と設定方法について説明します。


---


---

## 7.1 EEPROM 簡易設定

EEPROM 簡易設定画面について説明します。

メニューバー - [リーダライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 簡易設定]





設定値の内容を変更すると右列の更新欄が自動的にチェックされます。

更新欄がチェックされている設定値のみが設定変更の対象となります。

更新欄は手動（クリック）でチェックする（またはチェックをはずす）こともできます。

## 7.1.1 RDLOOP モード動作時における読み取り範囲

RDLOOP モードで動作する際に読み取りの対象とするユーザ領域の範囲を設定します。



## ● 読み取り開始ブロック番号

読み取りを開始するブロック番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「0～255」です。

## ● 読み取りバイト数

読み取るデータ量（バイト数）を入力します。

入力可能な値の範囲は「1～247」です。

## ※ 注意事項

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

### 7.1.2 アンチコリジョン設定

アンチコリジョン処理(複数のRFタグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理)の速度を設定します。



本設定値は、通信中のリーダライタ種別およびリーダライタのROMバージョンによって設定値の選択肢が異なります。

- S6700系リーダライタのROMバージョン1.34以前
  - ・通常処理モード
  - ・高速処理モード1
- S6700系リーダライタのROMバージョン1.35以降およびTR3-C202系リーダライタ
  - ・通常処理モード
  - ・高速処理モード1
  - ・高速処理モード2
  - ・高速処理モード3

また、本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmdにおいてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

### 7.1.3 アンテナ切替設定

1台のリーダライタ制御部に複数のアンテナを接続して利用する際に必要な情報を設定します。  
本設定は、[製品種別]選択欄の値によって設定内容の一部が異なります。

#### ● 製品種別

リーダライタの製品種別を以下から選択します。  
(通信中のリーダライタ種別によって選択肢が異なります)

#### [ S6700 系リーダライタ ]

- ・ショートレンジ
- ・ミドルレンジ／ロングレンジ
- ・ミドルレンジ[9ch 以上]
- ・ロングレンジ[9ch 以上]

#### [ TR3-C202 系リーダライタ ]

- ・ショートレンジ
- ・ショートレンジ[9ch 以上]

製品種別：ショートレンジ／ミドルレンジ／ロングレンジの場合



#### ● 接続アンテナ数


リーダライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～7」です。

製品種別：ショートレンジ[9ch 以上]/ミドルレンジ[9ch 以上]/ロングレンジ[9ch 以上]の場合



### ● 接続アンテナ数

[設定]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。

入力可能な値の範囲は「0~8」です。

アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。

- アンテナ自動切替

リーダライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。

本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。

- アンテナ ID 出力

リーダライタが RF タグとの交信結果を（上位機器に対して）送信する際に、交信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。

本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。

## 7.1.4 自動読み取りモード動作時における AFI 指定読み取り

コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを設定します。



本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に適用されます。

リーダライタの EEPROM に AFI 指定値を書き込む方法については「5.2.13 AFI 指定値の書き込み」を参照ください。

## 7.1.5 リトライ回数

リーダライタがRFタグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。

入力可能な値の範囲は「1~255」です。



本設定値は上位システムからの1回のコマンド指示に対してリーダライタが実行するコマンドの最大試行回数を設定します。

## 例. リトライ回数 1回

上位システムからの1回のコマンド指示に対して、リーダライタは1回だけコマンドを実行して結果を返します。

## 例. リトライ回数 3回 part1

上位システムからの1回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大3回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・ 1回目でRFタグからの応答が得られなかった場合に2回目のコマンドを実行します
- ・ 2回目でRFタグからの応答が得られた場合、コマンド実行結果を上位システムへ返します

## 例. リトライ回数 3回 part2


上位システムからの1回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大3回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・ 1回目でRFタグからの応答が得られなかった場合に2回目のコマンドを実行します
- ・ 2回目でRFタグからの応答が得られなかった場合に3回目のコマンドを実行します
- ・ 3回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

## 7.1.6 SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。



リーダライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

## 手順1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

## 手順2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へ TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ交信範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

## 7.1.7 自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。



本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に適用されます。

## 7.1.8 ノーリードコマンドの設定


RF タグが読み取れなかった場合に、リーダライタがノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。



本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

## 7.1.9 ブザー種別の設定

リーダライタに搭載されているブザーの種別を設定します。




リーダライタ型式に「(B)」の含まれるリーダライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。  
その他のリーダライタの場合は「標準」を選択します。

リーダライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

## 7.1.10 自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力

RF タグが読み取れなかった場合に、読み取りエラー信号（汎用ポート 3）を出力するかどうかを設定します。



本設定値は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「無効」としている場合のみ適用されます。


本設定値を「有効」に設定した場合は、

- RF タグの読み取りを行っている間、汎用ポート 3 の値が「0」となります
- RF タグの読み取りを行っていない間、汎用ポート 3 の値が「1」となります。

汎用ポートについては「7.2.4 汎用ポート設定」、「7.3.4 汎用ポート設定」または「7.4.4 汎用ポート設定」を参照ください。

## 7.1.11 RF タグのメモリブロックサイズ


利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。



### 7.1.12 RF タグ通信設定

利用する RF タグが富士通社製（MB89R116 または MB89R118）である場合には、「MB89R116/MB89R118」を選択します。その他の RF タグを利用する場合は、「通常設定」を選択します。

なお、本設定は TR3-C202 系リーダライタおよび TR3-CF002 のみで利用できます。その他のリーダライタは、富士通製 RF タグ（MB89R116/MB89R118）をサポートしません。



## 7.1.13 RS485 接続設定

RS485 接続を利用する際に必要な情報を設定します。




## 7.2 EEPROM 詳細設定[S6700 系リーダライタ version1.34 以前]

ROM バージョン 1.34 以前の S6700 系リーダライタとの通信時に表示される EEPROM 詳細設定画面について説明します。

- ※ リーダライタの ROM バージョン（1.34 以前または 1.35 以降）によって、EEPROM 詳細設定画面の表示項目の一部が異なります。
- ※ EEPROM の設定値変更後は、リーダライタをリストアートすることが必要です。  
リーダライタのリストアート方法については「[5.1.15 リストアート](#)」を参照ください。

メニューバー – [リーダライタ EEPROM 設定] – [EEPROM 詳細設定]




## 7.2.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROM 設定一覧			
	設定内容	設定値	設定内容
● EEPROM 設定一覧	汎用ポート1の機能	LED制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード
	汎用ポート2の機能	トリガー制御信号入力ポート	リーダライタ動作モード - アンチコリジョン
	汎用ポート3の機能	機能選択	リーダライタ動作モード - 読み取り動作
	汎用ポート7の機能	ブザー制御信号出力ポート	連続読み取り
リーダライタ動作モード設定	汎用ポート3の機能選択	RS485制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード - ブザー
RFタグ動作モード設定	汎用ポート1の入出力設定	入力	リーダライタ動作モード - 送信データ
汎用ポート2の入出力設定	汎用ポート3の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 通信速度
汎用ポート4の入出力設定	汎用ポート5の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 符号化方式
アンテナ切替設定	汎用ポート6の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 変調度
各種設定1	汎用ポート7の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - サブキャリア(FSK)
各種設定2	汎用ポート8の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号
設定保存／復元	汎用ポート1の初期値	1	RDLOOPモード読み取りデータ長
	汎用ポート2の初期値	1	アンチコリジョンモード
	汎用ポート3の初期値	1	AFI値の設定 (HEX)
	汎用ポート4の初期値	1	自動読み取りモード動作時のAFI指定
	汎用ポート5の初期値	1	RFタグ初期回数
	汎用ポート6の初期値	1	SimpleWriteコマンド実行時のUID指定
	汎用ポート7の初期値	1	自動読み取りモード動作時のトリガーハード
	汎用ポート8の初期値	1	ノーリードコマンドの設定
	アンテナ自動切替	無効	ブザー種別の設定
	接続アンテナ数	0	1プロック当たりのバイト数
	アンテナ自動切替制御信号	通常ポート	RFタグ衝突設定
	アンテナ自動切替時のアンテナID出力	無効	リーダライタのID (HEX)
	カスケード接続	無効	RF送信信号設定
	カスケードポート1の接続アンテナ数	0	My-d自動識別時のアクセス方式
	カスケードポート2の接続アンテナ数	0	My-dカスタムコマンド
	カスケードポート3の接続アンテナ数	0	ReadBytes / RDLOOP系の内部処理
	カスケードポート4の接続アンテナ数	0	ReadSingleBlock
	カスケードポート5の接続アンテナ数	0	
	カスケードポート6の接続アンテナ数	0	
	カスケードポート7の接続アンテナ数	0	
	カスケードポート8の接続アンテナ数	0	
設定終了			

### 7.2.2 リーダライタ動作モード設定

リーダライタの動作モードに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、RF タグ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。  
なお、通信速度は本設定画面から変更することはできません。

### 7.2.3 RF タグ動作モード設定

RF タグの動作モードに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「5.2.11 RF タグ動作モードの書き込み」を参照ください。

### 7.2.4 汎用ポート設定

汎用ポートに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

### 7.2.5 アンテナ切替設定

アンテナ切替に関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- アンテナ自動切替  
リーダライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に適用されます。
- 接続アンテナ数  
リーダライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~7」です。  
本設定値は、アンテナ切替機をカスケード接続していない場合に有効となります。  
アンテナ切替機をカスケード接続している場合は無効です。
- アンテナ自動切替制御信号  
アンテナの自動切替処理に使用する入出力ポートを選択します。
- アンテナ ID 出力  
リーダライタが RF タグとの交信結果を（上位機器に対して）送信する際に、交信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に適用されます。
- カスケード接続  
アンテナ切替機をカスケード接続するかどうか選択します。
- カスケードポートの接続アンテナ数  
各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。  
本設定値は、カスケード接続が「有効」の場合のみ入力が可能です。  
入力可能な値の範囲は「0~8」です。  
アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。



## 7.2.6 各種設定 1



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

● RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号

RDLOOP モードで動作する際に読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。  
RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

● RDLOOP モード読み取りデータ長

RDLOOP モードで動作する際に読み取るデータ量（バイト数）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「1～247」です。

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。  
RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

● アンチコリジョンモード

アンチコリジョン処理（複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理）の速度を選択します。

本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

● AFI 値の設定(HEX)

AFI 値を 16 進数で入力します。

入力可能な値の範囲は「0（0x00）～FF（0xFF）」です。

● 自動読み取りモード動作時の AFI 指定

コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

### ● RF タグ通信コマンドのリトライ回数

リーダライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。  
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

#### 例.リトライ回数 1回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは 1 回だけコマンドを実行して結果を返します。

#### 例.リトライ回数 3回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大 3 回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・1回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 2 回目のコマンドを実行します
- ・2 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 3 回目のコマンドを実行します
- ・3 回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

### ● SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。

リーダライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

#### 手順 1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

#### 手順 2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へTR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ更新範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

### ● 自動読み取りモード動作時のトリガー信号

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。

本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど)時に適用されます。

### ● ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、ノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

- ブザー種別の設定

リーダライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

リーダライタ型式に「(B)」の含まれるリーダライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。  
その他のリーダライタの場合は「標準」を選択します。

リーダライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

- 1 ブロック当たりのバイト数

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

- リーダライタの ID(HEX)

RS485 接続を利用する際にリーダライタへ割り当てる ID を 16 進数で設定します。

入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

- I-CODE SLIX サポート

I-CODE SLIX との交信を行うかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、I-CODE SLIX と交信できます。

本設定値を「無効」に設定した場合は、I-CODE SLIX に対する一部のコマンドが正常に動作しません。

### 7.2.7 設定保存／復元

リーダライタの EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。(バックアップ)

または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。(リストア)



#### ※ 注意事項

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用して下さい。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

#### ※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのバージョン間で互換性がありません。

TR3RWManager v1.3.0.0 以前の TR3RWManager を使用して保存された情報を TR3RWManager v1.3.0.0 の本機能で復元することはできません。

設定保存／復元を行う際には、同一バージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。

必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用して下さい。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値は上書きされます。

事前に現在の設定値を保存しておくことをお奨めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。

復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。




## 7.3 EEPROM 詳細設定[S6700 系リーダライタ version1.35 以降]

ROM バージョン 1.35 以降の S6700 系リーダライタとの通信時に表示される EEPROM 詳細設定画面について説明します。

※ リーダライタの ROM バージョン（1.34 以前または 1.35 以降）によって、EEPROM 詳細設定画面の表示項目の一部が異なります。

※ EEPROM の設定値変更後は、リーダライタをリストアートすることが必要です。  
リーダライタのリストアート方法については「[5.1.15 リストアート](#)」を参照ください。

メニューバー - [リーダライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 詳細設定]



## 7.3.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROM 設定一覧			
	設定内容	設定値	設定内容
	設定内容	設定値	設定内容
EEPROM 設定一覧	汎用ポート1の機能	LED制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード
	汎用ポート2の機能	トリガー制御信号入力ポート	コマンドモード
	汎用ポート3の機能	機能選択	無効
	汎用ポート7の機能	ブザー制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード - アンチコリジョン
リーダライタ動作モード設定	汎用ポート3の機能選択	RS485制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード - 読み取り動作
	汎用ポート1の入出力設定	入力	連続読み取り
	汎用ポート2の入出力設定	入力	リーダライタ動作モード - ブザー
	汎用ポート3の入出力設定	入力	リーダライタ動作モード - 送信データ
RFタグ動作モード設定	汎用ポート4の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 通信速度
	汎用ポート5の入出力設定	入力	ISO15693(1/4)
	汎用ポート6の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 符号化方式
	汎用ポート7の入出力設定	入力	10%
	汎用ポート8の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 変調度
汎用ポート設定	汎用ポート1-4の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - サブキャリア
	汎用ポート5-8の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号
	汎用ポート6-8の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取りデータ長
アンテナ切替設定	汎用ポート8の入出力設定	入力	アンチコリジョンモード
	AFI値の設定(HEX)	入力	通常処理モード
	汎用ポート1-2の初期値	1	AFI値の設定
	汎用ポート1-2の初期値	1	自動読み取りモード動作時のAFI指定
	汎用ポート3の初期値	1	無効
	汎用ポート4の初期値	1	RFタグ初期値
	汎用ポート5の初期値	1	SimpleWriteコマンド実行時のUID指定
	汎用ポート6の初期値	1	無効
	汎用ポート7の初期値	1	ノーリードコマンドの設定
	汎用ポート8の初期値	1	標準
	アンテナ自動切替	無効	ブザー種別の設定
	接続アンテナ数	0	1プロック当たりのバイト数
	アンテナ自動切替制御信号	通常ポート	4バイト
	アンテナ自動切替時のアンテナID出力	無効	RFタグ通信設定
	カスケード接続	無効	リーダライタのID (HEX)
	カスケードポート1の接続アンテナ数	0	0
	カスケードポート2の接続アンテナ数	0	リーダライタ動作モード
	カスケードポート3の接続アンテナ数	0	My-d自動識別時のアクセス方式
	カスケードポート4の接続アンテナ数	0	My-dカスタムコマンド
	カスケードポート5の接続アンテナ数	0	ReadBytes / RDLOOP系の内部処理
	カスケードポート6の接続アンテナ数	0	ReadSingleBlock
	カスケードポート7の接続アンテナ数	0	
	カスケードポート8の接続アンテナ数	0	
設定終了			

### 7.3.2 リーダライタ動作モード設定

リーダライタの動作モードに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、RF タグ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。  
なお、通信速度は本設定画面から変更することはできません。

### 7.3.3 RF タグ動作モード設定

RF タグの動作モードに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「5.2.11 RF タグ動作モードの書き込み」を参照ください。

### 7.3.4 汎用ポート設定

汎用ポートに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

### 7.3.5 アンテナ切替設定

アンテナ切替に関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- アンテナ自動切替  
リーダライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に適用されます。
- 接続アンテナ数  
リーダライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~7」です。  
本設定値は、アンテナ切替機をカスケード接続していない場合に有効となります。  
アンテナ切替機をカスケード接続している場合は無効です。
- アンテナ自動切替制御信号  
アンテナの自動切替処理に使用する入出力ポートを選択します。
- アンテナ ID 出力  
リーダライタが RF タグとの交信結果を（上位機器に対して）送信する際に、交信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に適用されます。
- カスケード接続  
アンテナ切替機をカスケード接続するかどうか選択します。
- カスケードポートの接続アンテナ数  
各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。  
本設定値は、カスケード接続が「有効」の場合のみ入力が可能です。  
入力可能な値の範囲は「0~8」です。  
アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。



## 7.3.6 各種設定 1



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

**● RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号**

RDLOOP モードで動作する際に読み取りを開始するブロック番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「0～255」です。

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

**● RDLOOP モード読み取りデータ長**

RDLOOP モードで動作する際に読み取るデータ量（バイト数）を入力します。

入力可能な値の範囲は「1～247」です。

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

**● アンチコリジョンモード**

アンチコリジョン処理（複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理）の速度を選択します。

本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

**● AFI 値の設定(HEX)**

AFI 値を 16 進数で入力します。

入力可能な値の範囲は「0（0x00）～FF（0xFF）」です。

**● 自動読み取りモード動作時の AFI 指定**

コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

### ● RF タグ通信コマンドのリトライ回数

リーダライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。  
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

#### 例.リトライ回数 1回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは 1 回だけコマンドを実行して結果を返します。

#### 例.リトライ回数 3回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大 3 回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・1回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 2 回目のコマンドを実行します
- ・2 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 3 回目のコマンドを実行します
- ・3 回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

### ● SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。

リーダライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

#### 手順 1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

#### 手順 2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へTR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ更新範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

### ● 自動読み取りモード動作時のトリガー信号

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。

本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど)時に適用されます。

### ● ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、ノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

● ブザー種別の設定

リーダライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

リーダライタ型式に「(B)」の含まれるリーダライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。  
その他のリーダライタの場合は「標準」を選択します。

リーダライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

● 1 ブロック当たりのバイト数

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

● リーダライタの ID(HEX)

RS485 接続を利用する際にリーダライタへ割り当てる ID を 16 進数で設定します。  
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。


● I-CODE SLIX サポート

I-CODE SLIX との交信を行うかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、I-CODE SLIX と交信できます。

本設定値を「無効」に設定した場合は、I-CODE SLIX に対する一部のコマンドが正常に動作しません。

### 7.3.7 各種設定 2



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。  
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

**● RF 送信信号設定**

RF 送信信号設定を以下の 3 種類から選択します。

- ・起動時 ON

リーダライタの電源投入時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。

- ・起動時 OFF（コマンド受付以降 ON）

リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。

- ・コマンド実行時以外は常時 OFF

コマンド実行時のみ RF 送信信号（キャリア）の出力を行う設定です。

**● My-d 自動識別時のアクセス方式**

My-d 自動識別時のアクセス方式を以下の 2 種類から選択します。

- ・My-d カスタムコマンド

My-d カスタムコマンド（Myd\_Read／Myd\_Write）を使用して 8 バイト単位でアクセスする方式（ページアクセス方式）です。

- ・ISO15693 オプションコマンド

ISO15693 オプションコマンド（ReadSingleBlock／WriteSingleBlock など）を使用して 4 バイト単位でアクセスする方式（ブロックアクセス方式）です。

**● ReadBytes／RDLOOP 系の内部処理**

ReadBytes／RDLOOP 系の内部処理を以下の 2 種類から選択します。

- ・ReadSingleBlock

- ・ReadMultiBlock

### 7.3.8 設定保存／復元

リーダライタの EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。(バックアップ)

または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。(リストア)



#### ※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用して下さい。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

#### ※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのバージョン間で互換性がありません。


TR3RWManager v1.3.0.0 以前の TR3RWManager を使用して保存された情報を TR3RWManager v1.3.0.0 の本機能で復元することはできません。

設定保存／復元を行う際には、同一バージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。

必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用して下さい。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値は上書きされます。

事前に現在の設定値を保存しておくことをお奨めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。

復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。




## 7.4 EEPROM 詳細設定[TR3-C202 系リーダライタ]

TR3-C202 系リーダライタとの通信時に表示される EEPROM 詳細設定画面について説明します。

※ EEPROM の設定値変更後は、リーダライタをリストアートすることが必要です。

リーダライタのリストアート方法については「[5.1.15 リストアート](#)」を参照ください。

メニューバー – [リーダライタ EEPROM 設定] – [EEPROM 詳細設定]



#### 7.4.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROM詳細設定			
EEPROM設定一覧		設定内容	設定値
● EEPROM設定一覧		汎用ポート1の機能	LED制御信号出力ポート
		汎用ポート2の機能	トリガー制御信号入力ポート
		汎用ポート3の機能	機能選択
		汎用ポート4の機能	ブザー制御信号出力ポート
		汎用ポート5の機能	エラー制御信号出力ポート
		汎用ポート6の入出力設定	入力
		汎用ポート7の入出力設定	入力
		汎用ポート8の入出力設定	入力
		汎用ポート9の入出力設定	入力
		汎用ポート10の入出力設定	入力
		汎用ポート11の入出力設定	入力
		汎用ポート12の入出力設定	入力
		汎用ポート13の入出力設定	入力
		汎用ポート14の入出力設定	入力
		汎用ポート15の入出力設定	入力
		汎用ポート16の入出力設定	入力
		汎用ポート17の入出力設定	入力
		汎用ポート18の入出力設定	入力
		汎用ポート19の入出力設定	入力
		汎用ポート20の入出力設定	入力
		各種設定1	
		各種設定2	
		設定保存／復元	
		設定終了	

#### 7.4.2 リーダライタ動作モード設定

リーダライタの動作モードに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、RF タグ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。  
なお、通信速度は本設定画面から変更することはできません。

#### 7.4.3 RF タグ動作モード設定

RF タグの動作モードに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「5.2.11 RF タグ動作モードの書き込み」を参照ください。

#### 7.4.4 汎用ポート設定

汎用ポートに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

#### 7.4.5 アンテナ切替設定

アンテナ切替に関するパラメータを設定します。




各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- アンテナ自動切替  
リーダライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)時に適用されます。
- 接続アンテナ数  
リーダライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~7」です。  
本設定値は、アンテナ切替機をカスケード接続していない場合に有効となります。  
アンテナ切替機をカスケード接続している場合は無効です。
- アンテナ自動切替制御信号  
アンテナの自動切替処理に使用する入出力ポートを選択します。
- アンテナ ID 出力  
リーダライタが RF タグとの交信結果を(上位機器に対して)送信する際に、交信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。  
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)時に適用されます。
- カスケード接続  
アンテナ切替機をカスケード接続するかどうか選択します。
- カスケードポートの接続アンテナ数  
各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。  
本設定値は、カスケード接続が「有効」の場合のみ入力が可能です。  
入力可能な値の範囲は「0~8」です。  
アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。



#### 7.4.6 各種設定 1



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。  
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

● RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号

RDLOOP モードで動作する際に読み取りを開始するブロック番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。  
RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

● RDLOOP モード読み取りデータ長

RDLOOP モードで動作する際に読み取るデータ量（バイト数）を入力します。  
入力可能な値の範囲は「1～247」です。

RDLOOPCmd（「5.3.22 RDLOOPCmd」に記載）も同様のパラメータを持っています。  
RDLOOPCmd を実行すると、以降リーダライタの電源 OFF、または本画面で再度読み取り範囲を設定するまで、RDLOOPCmd 実行時のパラメータ（読み取り範囲など）が本画面の設定値より優先されます。

（RDLOOP モードは、RDLOOPCmd 実行時のパラメータにしたがって動作します。）

● アンチコリジョンモード

アンチコリジョン処理（複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理）の速度を選択します。

本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

● AFI 値の設定(HEX)

AFI 値を 16 進数で入力します。

入力可能な値の範囲は「0（0x00）～FF（0xFF）」です。

● 自動読み取りモード動作時の AFI 指定

コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

● RF タグ通信コマンドのリトライ回数

リーダライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。  
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

例.リトライ回数 1回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは 1 回だけコマンドを実行して結果を返します。

例.リトライ回数 3回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大 3 回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・1 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 2 回目のコマンドを実行します
- ・2 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 3 回目のコマンドを実行します
- ・3 回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

● SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。

リーダライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

手順 1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

手順 2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へ TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ更新範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

● 自動読み取りモード動作時のトリガー信号

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。

本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど) 時に適用されます。

● ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、ノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

● ブザー種別の設定

リーダライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

リーダライタ型式に「(B)」の含まれるリーダライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。  
その他のリーダライタの場合は「標準」を選択します。

リーダライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

● 1 ブロック当たりのバイト数

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

● リーダライタの ID(HEX)

RS485 接続を利用する際にリーダライタへ割り当てる ID を 16 進数で設定します。  
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

● I-CODE SLIX サポート


I-CODE SLIX との交信を行うかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、I-CODE SLIX と交信できます。

本設定値を「無効」に設定した場合は、I-CODE SLIX に対する一部のコマンドが正常に動作しません。

なお、[各種設定 2] - S6700 互換モード設定が「通常」に設定されている場合は、本設定値は表示されません。

#### 7.4.7 各種設定 2



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。  
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

● RF 送信信号設定

RF 送信信号設定を以下の 3 種類から選択します。

- ・起動時 ON

リーダライタの電源投入時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。

- ・起動時 OFF（コマンド受付以降 ON）

リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。

- ・コマンド実行時以外は常時 OFF

コマンド実行時のみ RF 送信信号（キャリア）の出力を行う設定です。

● My-d 自動識別時のアクセス方式

My-d 自動識別時のアクセス方式を以下の 2 種類から選択します。

- ・My-d カスタムコマンド

My-d カスタムコマンド（Myd\_Read／Myd\_Write）を使用して 8 バイト単位でアクセスする方式（ページアクセス方式）です。

- ・ISO15693 オプションコマンド

ISO15693 オプションコマンド（ReadSingleBlock／WriteSingleBlock など）を使用して 4 バイト単位でアクセスする方式（ブロックアクセス方式）です。

● ReadBytes／RDLOOP 系の内部処理

ReadBytes／RDLOOP 系の内部処理を以下の 2 種類から選択します。

- ・ReadSingleBlock
- ・ReadMultiBlock

● S6700 互換モード設定

S6700 互換モードを以下の 2 種類から選択します。

- ・通常
- ・S6700 互換

#### 7.4.8 設定保存／復元

リーダライタの EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。(バックアップ)  
または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。(リストア)



##### ※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用して下さい。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

##### ※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのバージョン間で互換性がありません。

例)


TR3RWManager v1.0.0.0 または v1.1.0.0 を使用して保存された情報を TR3RWManager v1.2.0.0 の本機能で復元することはできません。

設定保存／復元を行う際には、同一バージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。

必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用して下さい。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値は上書きされます。

事前に現在の設定値を保存しておくことをお奨めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。


復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。



## 7.5 アドレス指定読み取り

EEPROM の設定値を EEPROM アドレスを指定して、1 バイト単位で読み取るコマンドです。

※ EEPROM アドレス一覧は、「付録[EEPROM アドレス一覧]」を参照ください。






● アドレス番号(0～)

読み取りを開始するアドレス番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0～255」です。

ただし、付録[EEPROM アドレステーブル]の一覧中に記載されているアドレス以外の値を入力した場合は、本コマンドは機能しません。


次の画面は、アドレス 22（リトライ回数）の読み取りを行った結果、「0x01」が得られた様子を示します。



## 7.6 アドレス指定書き込み

EEPROM の設定値を EEPROM アドレスを指定して、1 バイト単位で書き込むコマンドです。

※ EEPROM アドレス一覧は、「付録[EEPROM アドレス一覧]」を参照ください。





● アドレス番号(0~)

書き込みを開始するアドレス番号を入力します。  
入力可能な値の範囲は「0~255」です。

ただし、付録[EEPROM アдрес一覧]の一覧中に記載されているアドレス以外の値を入力した場合は、本コマンドは機能しません。

[OK]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



#### ● 入力方法

バイト単位でのデータ書き込みを行う場合は「バイト単位」を選択します。

ビット単位でのデータ書き込みを行う場合は「ビット単位」を選択します。

#### ● バイト値

書き込みを行うバイト値を入力します。

入力可能な値の範囲は「0~255」です。

本入力値は、入力方法に「バイト単位」を選択している場合に有効となります。

ただし、付録[EEPROM アドレステーブル]の一覧中で設定値の割り当てられているビット以外は変更されません。

#### ● ビット 0~ビット 7

書き込みを行うビット値を入力します。

本入力値は、入力方法に「ビット単位」を選択している場合に有効となります。

ただし、付録[EEPROM アドレステーブル]の一覧中で設定値の割り当てられているビット以外は変更されません。

[OK]ボタンをクリックすると設定値の書き込みが実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

## 第8章 活用ガイド

本章では、本ソフトウェアの活用例を説明します。

---


---

## 8.1 通信対象のリーダライタを切り替える


本ソフトウェアを終了せずに別のリーダライタとの通信へ切り替える方法を説明します。

現在の接続 : COM10


切替先 : COM11




メニューバー - [通信設定] - [インターフェース設定]をクリックします。



切替先のリーダライタが接続された COM ポート (COM11) を選択して[OK]ボタンをクリックすると通信対象のリーダライタが切り替わります。



次の画面は、COM11に接続されたリーダライタとの通信が開始された様子を示します。



## 8.2 リーダライタの通信速度を変更する

リーダライタの通信速度を変更する方法を説明します。

### 8.2.1 RS-232C 通信・USB 通信

通信速度の変更は、以下の手順で行うことが必要です。


- ①リーダライタモジュールの通信速度を変更する
- ②リーダライタをリスタートする
- ③新しい通信速度でリーダライタとの通信を開始する

上記手順を1ステップずつ手動で行うこともできますが、次の方法を用いることで全ステップを自動で行うことができます。

現在の通信速度：19200bps

新しい通信速度：38400bps

メニューバー – [通信設定] – [リーダライタ通信速度変更] – [38400bps]をクリックします。



次の画面は、通信速度 38400bps での通信が開始された様子を示します。



### 8.2.2 TCP/IP 通信

通信速度の変更は、以下の手順で行うことが必要です。

- ①リーダライタモジュールの通信速度を変更する
- ②リーダライタをリスタートする
- ③リーダライタ内部に含まれる LAN インターフェースのシリアル側通信速度を変更する
- ④新しい通信速度でリーダライタとの通信を開始する


上記手順を 1 ステップずつ手動で行うこともできますが、次の方法を用いることで全ステップを自動で行うことができます。

なお、LAN インターフェース製品の通信速度変更手順に関する詳細については、別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 7.3 シリアルインターフェースのデータレート変更手順」を参照ください。


現在の通信速度：19200bps

新しい通信速度：38400bps


メニューバー – [通信設定] – [リーダライタ通信速度変更] – [38400bps] をクリックします。



LANインターフェースのパスワードを入力します。



[工場出荷時のパスワードを利用する]にチェックを入れた場合は、工場出荷時のパスワードである「RAS」が適用されます。



[OK]ボタンをクリックすると通信速度の変更処理が開始されます。



次の画面は、通信速度 38400bps での通信が開始された様子を示します。



## 8.3 RF タグのシステム領域・ユーザ領域を確認する

RF タグのシステム領域およびユーザ領域に書き込まれた情報の確認方法を説明します。

メニューバー – [RF タグ通信コマンド] – [TagData] をクリックします。




本機能の詳細については、「5.3.26 TagData」を参照ください。

## 8.4 RF タグのユーザ領域にバイナリデータを書き込む

RF タグのユーザ領域にバイナリデータを書き込む方法を説明します。

メニューバー - [ヘルプ] - [アプリケーション設定]をクリックします。



RF タグへのデータ書き込みモードを「バイナリモード」にします。



[OK]ボタンをクリックすると入力した設定値が本ソフトウェアに反映されます。  
本設定値は、本ソフトウェア終了後も保存され、次回起動時にも有効となります。

RF タグへのデータ書き込みモードを「バイナリモード」にすると WriteSingleBlock コマンド、WriteBytes コマンドなどの書き込み系コマンドでバイナリデータの書き込みが可能になります。

- バイナリモード : WriteSingleBlock

書き込みデータ入力欄に「31323334」を入力することで 0x31、0x32、0x33、0x34 の 4 バイトを書き込みます。



バイナリデータの入力では「31 32 33 34」のように各データ間に半角スペースを入力しても上記と同じ結果を得ることができます。  
(半角スペースは本ソフトウェアによって自動的に破棄されます)

半角スペース入力例



- テキストモード : WriteSingleBlock

書き込みデータ入力欄に「1234」を入力することで 0x31、0x32、0x33、0x34 の 4 バイトを書き込みます。



● バイナリモード：WriteBytes


書き込みデータ入力欄に「41424344」を入力することで 0x41、0x42、0x43、0x44 の 4 バイトを書き込みます。



バイナリデータの入力では「41 42 43 44」のように各データ間に半角スペースを入力しても上記と同じ結果を得ることができます。


(半角スペースは本ソフトウェアによって自動的に破棄されます)

半角スペース入力例



● テキストモード：WriteBytes

書き込みデータ入力欄に「ABCD」を入力することで 0x41、0x42、0x43、0x44 の 4 バイトを書き込みます。



## 8.5 RF タグのユーザ領域を初期化する

RF タグのユーザ領域に書き込まれた情報の初期化方法を説明します。

※ RF タグのユーザ領域に書き込まれた情報の初期値は各 RF タグメーカ様ごとに異なります。  
本項では、全てのユーザ領域に「0x00」を書き込むことを初期化と定義します。

### 8.5.1 I-CODE SLI の初期化

I-CODE SLI のユーザ領域は、

- ・ブロックサイズ : 4 バイト
  - ・ブロック数 : 28 ブロック
- の計 112 バイトです。

手順1. 本ソフトウェアをバイナリモードに変更する

RF タグのユーザ領域に「0x00」を書き込むためにバイナリモードに変更します。

(テキストモードでは「0x00」を書き込むことはできません)

バイナリモードへの変更方法については「8.4 RF タグのユーザ領域にバイナリデータを書き込む」を参照ください。

手順2. WriteBytes コマンドダイアログを起動する


連続する複数のブロックにバイト単位でのデータ書き込みが可能な WriteBytes コマンドを使用してデータの書き込みを行います。

WriteBytes コマンドについては「4.5.2 WriteBytes」を参照ください。

手順3. 112 バイトのデータ書き込みを行う

0 ブロック目から 112 バイトのデータ書き込みを行います。

次の画面は、112 バイト分の「0x00」を入力した様子を示します。



[OK] ボタンをクリックするとデータの書き込みが行われます。

※ 上記手順では RF タグの AFI 領域、および DSFID 領域の初期化は行われません。

AFI 領域への書き込みについては「5.3.10 WriteAFI」を参照ください。

DSFID 領域への書き込みについては「5.3.12 WriteDSFID」を参照ください。

### 8.5.2 Tag-it HF-I Plus の初期化

Tag-it HF-I Plus のユーザ領域は、  
・ブロックサイズ : 4 バイト  
・ブロック数 : 64 ブロック  
の計 256 バイトです。

#### 手順1. 本ソフトウェアをバイナリモードに変更する

RF タグのユーザ領域に「0x00」を書き込むためにバイナリモードに変更します。

(テキストモードでは「0x00」を書き込むことはできません)

バイナリモードへの変更方法については「8.4 RF タグのユーザ領域にバイナリデータを書き込む」を参照ください。

#### 手順2. WriteBytes コマンドダイアログを起動する

連続する複数のブロックにバイト単位でのデータ書き込みが可能な WriteBytes コマンドを使用してデータの書き込みを行います。

WriteBytes コマンドについては「4.5.2 WriteBytes」を参照ください。

#### 手順3. 0 ブロック目から 128 バイトのデータ書き込みを行う

WriteBytes コマンドの最大データ書き込み長は 250 バイトであるため、256 バイトのデータを一括書き込みすることはできません。

128 バイトずつ 2 回に分けて書き込みを行います。

次の画面は、128 バイト分の「0x00」を入力した様子を示します。



[OK]ボタンをクリックするとデータの書き込みが行われます。

手順4. 32 ブロック目から 128 バイトのデータ書き込みを行う

次の画面は、32 ブロック目から 128 バイト分の「0x00」を入力した様子を示します。



[OK]ボタンをクリックするとデータの書き込みが行われます。

上記手順では RF タグの AFI 領域、および DSFID 領域の初期化は行われません。

AFI 領域への書き込みについては「5.3.10 WriteAFI」を参照ください。


DSFID 領域への書き込みについては「5.3.12 WriteDSFID」を参照ください。

## 8.6 送受信ログをファイルに出力する


本ソフトウェアとリーダライタ間の通信ログをファイル出力する方法を説明します。

ファイルに出力される内容は、本ソフトウェアの[送受信ログ]ページの表示と同じ内容になります。


メニューバー - [ヘルプ] - [アプリケーション設定]をクリックします。



受信データのログ出力を「有効」にします。



ログファイル出力先フォルダを選択します。



[OK]ボタンをクリックすると入力した設定値が本ソフトウェアに反映されます。  
本設定値は、本ソフトウェア終了後も保存され、次回起動時にも有効となります。

ログファイル出力先フォルダ入力欄には、キーボードから直接入力することはできません。  
[参照]ボタンからフォルダを選択することでフォルダパスが入力されます。

[参照]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。




ログファイル出力先のフォルダを選択して[OK]ボタンをクリックすると選択したフォルダパスがログファイル出力先フォルダ入力欄に入力されます。

ログファイルのファイル名称は本ソフトウェアによって自動的に決定されます。

ファイル名：  
[年][月][日][時][分][秒].log

例) 20090101010101.log

ログファイルは、次のようにカンマ区切りのテキストとなります。



20091124154212.log - メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)


日付,時刻,区分,データ

```
11/24,15:42:12.494,cmt,/* COMポートのオープン */
11/24,15:42:12.619,cmt,COMポートのオープンに成功しました。
11/24,15:42:12.619,cmt,COM      : 10
11/24,15:42:12.619,cmt,通信速度 : 19200bps
11/24,15:42:12.619,cmt,/* ROMバージョンの読み取り */
11/24,15:42:12.634,send,02 00 4F 01 90 03 E5 0D
11/24,15:42:12.744,recv,02 00 30 0A 90 31 33 32 30 38 31 30 31 34 03 93 0D
11/24,15:42:12.744,cmt,ROMバージョン : 1.32 081014
11/24,15:42:12.744,cmt,/* リーダライタ動作モードの読み取り */
11/24,15:42:12.744,send,02 00 4F 01 00 03 55 0D
11/24,15:42:12.791,recv,02 00 30 09 00 50 00 30 00 00 00 00 00 00 03 BE 0D
11/24,15:42:12.791,cmt,リーダライタ動作モード : 連続インベントリモード
11/24,15:42:12.791,cmt,アンチコリジョン : 無効
11/24,15:42:12.791,cmt,読み取り動作      : 1回読み取り
11/24,15:42:12.791,cmt,ブザー          : 鳴らす
11/24,15:42:12.791,cmt,送信データ      : ユーザデータ + UID
11/24,15:42:12.791,cmt,通信速度       : 19200bps
11/24,15:42:20.181,recv,02 00 64 08 EF 87 BB 01 00 00 07 E0 03 8A 0D
11/24,15:42:20.400,recv,02 00 64 08 EF 87 BB 01 00 00 07 E0 03 8A 0D
11/24,15:42:20.649,recv,02 00 64 08 EF 87 BB 01 00 00 07 E0 03 8A 0D
11/24,15:42:21.493,recv,02 00 64 08 EF 87 BB 01 00 00 07 E0 03 8A 0D
11/24,15:42:22.696,recv,02 00 64 08 EF 87 BB 01 00 00 07 E0 03 8A 0D
```

## 8.7 オプションフラグを指定してコマンドを送信する

ISO15693 のオプションフラグを指定してコマンドを送信する方法を説明します。

メニューバー - [ヘルプ] - [アプリケーション設定]をクリックします。



### 8.7.1 カレント UID を指定する

カレント UID を指定してコマンドを送信する方法を説明します。

この方法で送信されたコマンドは、カレント UID と同じ UID を持つ RF タグのみに有効なコマンドとなります。

カレント UID については、「5.1.4 カレント UID の読み取り」および「5.1.10 カレント UID の設定」を参照ください。

コマンド実行時の UID 指定を「カレント UID を指定する」にします。



[OK]ボタンをクリックすると入力した設定値が本ソフトウェアに反映されます。

以降、本ソフトウェアから送信する「5.3 RF タグ通信コマンド」に記載のコマンドは、カレント UID を指定したコマンドとして送信されます。

なお、「第6章 通信コマンド（タグメーカカスタム）」に記載のコマンドは、カレント UID を指定して実行することはできません。

本設定値は、本ソフトウェア終了後も保存され、次回起動時にも有効となります。

### 8.7.2 任意の UID を指定する

任意の UID をしてコマンドを送信する方法を説明します。

この方法で送信されたコマンドは、UID(HEX)入力欄に入力された UID と同じ UID を持つ RF タグのみに有効なコマンドとなります。

コマンド実行時の UID 指定を「コマンド毎に UID を指定する」にします。



指定する UID(HEX)入力欄に任意の UID を入力します。

指定する UID(HEX)入力欄には、キーボードから直接入力することはできません。

アンテナの交信範囲内に RF タグを置き、[読み取り]ボタンをクリックすることで自動的に入力されます。




[OK]ボタンをクリックすると入力した設定値が本ソフトウェアに反映されます。

以降、本ソフトウェアから送信する RF タグへのコマンド（5.3 RF タグ通信コマンドに記載のコマンドおよび第6章 通信コマンド（タグメーカカカス）に記載のコマンド）は、指定する UID(HEX) 入力欄に入力された UID を指定したコマンドとして送信されます。

本設定値は、本ソフトウェア終了後も保存され、次回起動時にも有効となります。

次の画面は、UID 「E0 07 00 00 01 BB 87 64」 を指定して ReadSingleBlock コマンドを実行した様子を示します。



### 8.7.3 AFI 値を指定する

AFI 値をしてコマンドを送信する方法を説明します。

この方法で送信されたコマンドは、リーダライタの EEPROM にあらかじめ保存された AFI 値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみに有効なコマンドとなります。

リーダライタの EEPROM に AFI 値を保存する方法、および保存された AFI 値を確認する方法について、「5.2.13 AFI 指定値の書き込み」、「5.2.4 AFI 指定値の読み取り」を参照ください。

AFI\_flag を「1」にします。



[OK]ボタンをクリックすると入力した設定値が本ソフトウェアに反映されます。


以降、本ソフトウェアから送信する RF タグへのコマンド（5.3 RF タグ通信コマンドに記載のコマンドおよび第 6 章 通信コマンド（タグメーカカカスマ）に記載のコマンド）は、AFI 値を指定したコマンドとして送信されます。

本設定値は、本ソフトウェア終了後も保存され、次回起動時にも有効となります。

## 8.8 受信データ一覧にバイナリデータを表示する

受信データ一覧のユーザデータ表示欄へバイナリデータを表示する方法を説明します。

メニューバー - [ヘルプ] - [アプリケーション設定]をクリックします。




受信データ一覧表示方法を「HEX」にします。




[OK]ボタンをクリックすると入力した設定値が本ソフトウェアに反映されます。  
本設定値は、本ソフトウェア終了後も保存され、次回起動時にも有効となります。

## 8.8 受信データ一覧にバイナリデータを表示する

リーダライタの動作モード設定を RDLOOP モードに設定して RF タグのユーザデータを読み取った場合、次の画面のようにバイナリデータが表示されます。



また、同じ RF タグのデータを「受信データ一覧表示方法 - ShiftJIS」に設定して読み取った場合には、次の画面のように表示されます。



## 8.9 富士通製 RF タグ (MB89R116／MB89R118) と交信する

富士通製 RF タグ (MB89R116／MB89R118) との交信方法を説明します。


※ 富士通製 RF (MB89R116/MB89R118) との交信は、TR3-C202 系リーダライタおよび TR3-CF002 のみがサポートしています。

その他のリーダライタは、富士通製 RF タグ (MB89R116/MB89R118) との交信をサポートしません。

### 8.9.1 RF タグ通信設定の書き込み

リーダライタの EEPROM に富士通製 RF タグ (MB89R116/MB89R118) と交信するための設定値を書き込みます。

メニューバー - [リーダライタ設定コマンド] - [RF タグ通信設定の書き込み] をクリックします。




MB89R116/MB89R118 を選択して[OK]ボタンをクリックします。



### 8.9.2 リーダライタのリスタート

EEPROM 設定の変更を反映するために、リーダライタをリスタートします。

メニューバー - [リーダライタ制御コマンド] - [リスタート]をクリックします。




### 8.9.3 RF タグのメモリブロックサイズの変更


本ソフトウェアの内部で扱う RF タグのメモリブロックサイズを変更します。

I-CODE SLI、Tag-it HF-I は、1 ブロックのサイズが 4 バイトですが、富士通製 RF タグ (MB89R116／MB89R118) は、1 ブロックのサイズが 8 バイトです。

メニューバー - [ヘルプ] - [アプリケーション設定] をクリックします。




RF タグのメモリブロックサイズを「8 バイト」にします。



#### 8.9.4 WriteSingleBlock

RFタグのユーザ領域のうち、任意の1ブロックへデータを書き込みます。


メニューバー - [RFタグ通信コマンド] - [WriteSingleBlock]をクリックします。



## 8.10 ソフトウェアのバージョン情報を表示する

本ソフトウェアのバージョン情報を表示する方法を説明します。

メニューバー - [ヘルプ] - [バージョン情報]をクリックします。



# 付録[EEPROM アドレス一覧]

## ● S6700 系リーダライタ

レンジ (出力)	タイプ	機種	参照項 (初期値別)
ショートレンジ (100mW)	基板モジュール	TR3-C201	付録 1
	アンテナ内蔵型	TR3-D002B, TR3-N001E(B), TR3-U002B	
	アンテナ内蔵型 (中国電波法対応)	TR3-D002B-C, TR3-N001E(B)-C TR3-U002B-C	
	アンテナ外付け型 (8ch 接続)	TR3-D002C-8, TR3-N001C-8, TR3-U002C-8	
ミドルレンジ (300mW)	基板モジュール	TR3-L301	付録 3
	アンテナ外付け型 (1ch 接続)	TR3-MD001E-L/S, TR3-MN001E-L/S TR3-MU001E-L/S	
	アンテナ外付け型 (8ch 接続)	TR3-MD001C-8, TR3-MN001C-8 TR3-MU001C-8	
ロングレンジ (1W)	アンテナ外付け型 (1ch 接続)	TR3-LD003C-L/S, TR3-LN003D-L/S	付録 3
	アンテナ外付け型 (4ch/8ch 接続)	TR3-LD003D-4, TR3-LD003D-8 TR3-LN003D-8	付録 4
ロングレンジ (4W)	長距離交信型 (1ch 接続)	TR3-LD003GW4LM-L, TR3-LN003GW4LM-L	付録 3
	特殊アンテナ	TR3-LD003GW4P	
ゲートアンテナ (1.2W/4W)	1.2W 出力	TR3-G001B	付録 5
	4W 出力	TR3-G003	
CF タイプ (45mW)	—	TR3-CF002	付録 1

## ● TR3-C202 系リーダライタ

レンジ (出力)	タイプ	機種	参照項 (初期値別)
ショートレンジ (100mW)	基板モジュール	TR3-C202	付録 6
	基板モジュール (FCC 規格認証)	TR3-C202-A01	
	基板モジュール (FCC 規格認証)	TR3-C202-A08	

## 付録 1 ショートレンジ[基板モジュール／アンテナ内蔵型]／CF タイプ

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	—	—	—
	bit1	—	—	—
	bit2	—	—	—
	bit3	—	—	—
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	—	—	—
	bit6	—	—	—
	bit7	—	—	—
7	bit0	—	—	—
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	—	—	—
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	—	—	—
	bit5	—	—	—
	bit6	—	—	—
	bit7	—	—	—
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1 ※
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート 1 の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit1	汎用ポート 2 の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit2	汎用ポート 3 の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	0
	bit3	—	—	—
	bit4	—	—	—
	bit5	—	—	—
	bit6	汎用ポート 7 の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	—	—	—

※ TR3-CF002 のみ初期値は「3」です。

ショートレンジ[基板モジュール／アンテナ内蔵型]／CF タイプ (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485 制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	0
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	1
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	1
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	1
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	1
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	1
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	1
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RF タグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			

ショートレンジ[基板モジュール／アンテナ内蔵型]／CF タイプ (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準 (他励式) 1 = ブザー音大 (自励式)	0 ※
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~7) 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	0
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	0
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

※ TR3-N001E(B)のみ初期値は「1」です。

ショートレンジ[基板モジュール／アンテナ内蔵型]／CF タイプ (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート 7 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート 8 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0~255)	読み取り開始ブロック番号 (0~255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1~255)	読み取りバイト数 (1~255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	—	—	—	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	—	—	—	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	

## 付録2 ショートレンジ[アンテナ外付け型]

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
7	bit0	-	-	-
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	-	-	-
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート1の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	1
	bit1	汎用ポート2の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	1
	bit2	汎用ポート3の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	1
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	汎用ポート7の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	-	-	-

ショートレンジ[アンテナ外付け型] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	0
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	0
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	0
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	0
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	1
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	1
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	1
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RFタグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			

ショートレンジ[アンテナ外付け型] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準（他励式） 1 = ブザー音大（自励式）	0
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~7) 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	0
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	1
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

ショートレンジ[アンテナ外付け型] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート 7 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート 8 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0~255)	読み取り開始ブロック番号 (0~255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1~255)	読み取りバイト数 (1~255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	–	–	–	
	bit1	–	–	–	
	bit2	–	–	–	
	bit3	–	–	–	
	bit4	–	–	–	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	–	–	–	
	bit7	–	–	–	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	–	–	–	
	bit2	–	–	–	
	bit3	–	–	–	
	bit4	–	–	–	
	bit5	–	–	–	
	bit6	–	–	–	
	bit7	–	–	–	

付録3 ミドル・ロングレンジ[基板モジュール／アンテナ外付け型(1ch)／4W出力]

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
7	bit0	-	-	-
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	-	-	-
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時 の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート1の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit1	汎用ポート2の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit2	汎用ポート3の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	0
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	汎用ポート7の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	-	-	-

ミドル・ロングレンジ[基板モジュール／アンテナ外付け型(1ch)／4W 出力] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485 制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	0
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	1
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	1
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	1
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	1
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	1
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	1
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RF タグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			

ミドル・ロングレンジ[基板モジュール／アンテナ外付け型(1ch)／4W出力] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準 (他励式) 1 = ブザー音大 (自励式)	0
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~7) 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	1
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	0
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

ミドル・ロングレンジ[基板モジュール／アンテナ外付け型(1ch)／4W出力] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート7 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート8 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0~255)	読み取り開始ブロック番号 (0~255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1~255)	読み取りバイト数 (1~255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	—	—	—	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	—	—	—	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	

---

付録 4 ミドル・ロングレンジ[アンテナ外付け型(4ch/8ch)]

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
7	bit0	-	-	-
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	-	-	-
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート 1 の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit1	汎用ポート 2 の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit2	汎用ポート 3 の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	0
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	汎用ポート 7 の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	-	-	-

ミドル・ロングレンジ[アンテナ外付け型(4ch/8ch)] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	0
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0 ※
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	1
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	1
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	1
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	0
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	0
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	0
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RFタグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit7			

※ ミドルレンジのみ、初期値「出力」です。

ミドル・ロングレンジ[アンテナ外付け型(4ch/8ch)] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準 (他励式) 1 = ブザー音大 (自励式)	0
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~7) 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	1
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	1
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

ミドル・ロングレンジ[アンテナ外付け型(4ch/8ch)] (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート 7 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート 8 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0~255)	読み取り開始ブロック番号 (0~255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1~255)	読み取りバイト数 (1~255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	—	—	—	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	—	—	—	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	

## 付録 5 ゲートアンテナ

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
7	bit0	-	-	-
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	-	-	-
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート 1 の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit1	汎用ポート 2 の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit2	汎用ポート 3 の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	0
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	汎用ポート 7 の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	-	-	-

---

ゲートアンテナ (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485 制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	0
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	1
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	1
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	1
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	0
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	0
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	0
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RFタグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			

---

ゲートアンテナ (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準 (他励式) 1 = ブザー音大 (自励式)	0
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	1
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~7) 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	1
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	0
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

---

ゲートアンテナ（続き）

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート7 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート8 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0～255)	読み取り開始ブロック番号 (0～255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1～255)	読み取りバイト数 (1～255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	—	—	—	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	—	—	—	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	

## 付録 6 TR3-C202／TR3-C202-A0-1

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	—	—	—
	bit1	—	—	—
	bit2	—	—	—
	bit3	—	—	—
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	—	—	—
	bit6	—	—	—
	bit7	—	—	—
7	bit0	—	—	—
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	—	—	—
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	—	—	—
	bit5	—	—	—
	bit6	—	—	—
	bit7	—	—	—
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート 1 の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit1	汎用ポート 2 の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit2	汎用ポート 3 の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	0
	bit3	—	—	—
	bit4	—	—	—
	bit5	—	—	—
	bit6	汎用ポート 7 の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	—	—	—

---

TR3-C202／TR3-C202-A0-1 (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	1
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	1
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	1
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	1
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	1
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	1
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	1
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RFタグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			

TR3-C202／TR3-C202-A0-1（続き）

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準（他励式） 1 = ブザー音大（自励式）	0
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～7） 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	0
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	0
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

※ TR3-N001E(B)のみ初期値は「1」です。

TR3-C202／TR3-C202-A0-1（続き）

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート 7 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート 8 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0~255)	読み取り開始ブロック番号 (0~255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1~255)	読み取りバイト数 (1~255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	—	—	—	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	—	—	—	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	

## 付録 7 TR3-C202-A0-8

アドレス	設定項目		設定値	初期値
6	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ノーリードコマンドの設定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
7	bit0	-	-	-
	bit1	自動読み取りモード動作時の AFI 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit2	-	-	-
	bit3	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
22	bit0	リトライ回数	リトライ回数 (1~255)	1
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
28	bit0	リーダライタの ID	リーダライタの ID (0~255)	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			
30	bit0	汎用ポート 1 の機能	0 = LED 制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit1	汎用ポート 2 の機能	0 = トリガー制御信号入力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit2	汎用ポート 3 の機能	0 = 機能選択 1 = 汎用ポート	0
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	汎用ポート 7 の機能	0 = ブザー制御信号出力ポート 1 = 汎用ポート	0
	bit7	-	-	-

---

TR3-C202／TR3-C202-A0-1 (続き)

アドレス	設定項目		設定値	初期値
31	bit0	汎用ポート3の機能詳細	0 = RS485制御信号出力ポート 1 = エラー制御信号出力ポート	1
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	-	-	-
	bit5	-	-	-
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
32	bit0	汎用ポート1の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit1	汎用ポート2の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit2	汎用ポート3の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit3	汎用ポート4の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit4	汎用ポート5の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit5	汎用ポート6の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	1
	bit6	汎用ポート7の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
	bit7	汎用ポート8の入出力設定	0 = 入力 1 = 出力	0
33	bit0	汎用ポート1の初期値	0 1	1
	bit1	汎用ポート2の初期値	0 1	1
	bit2	汎用ポート3の初期値	0 1	1
	bit3	汎用ポート4の初期値	0 1	0
	bit4	汎用ポート5の初期値	0 1	0
	bit5	汎用ポート6の初期値	0 1	0
	bit6	汎用ポート7の初期値	0 1	1
	bit7	汎用ポート8の初期値	0 1	1
36	bit0	RFタグの メモリブロックサイズ	4 (Tag-it HF-I/I-CODE SLI/ My-d)	4
	bit1		8 (MB89R116/MB89R118)	
	bit2			
	bit3			
	bit4			
	bit5			
	bit6			
	bit7			

TR3-C202／TR3-C202-A0-1（続き）

アドレス	設定項目		設定値	初期値
38	bit0	-	-	-
	bit1	-	-	-
	bit2	-	-	-
	bit3	-	-	-
	bit4	ブザー種別	0 = 標準（他励式） 1 = ブザー音大（自励式）	0
	bit5	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	-	-	-
39	bit0	アンテナ自動切替	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit1	接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～7） 0 = アンテナ数 1	0
	bit2			
	bit3			
	bit4	アンテナ自動切替制御信号	0 = 通常ポート 1 = 拡張ポート	0
	bit5	カスケード接続	0 = 無効 1 = 有効	0
	bit6	-	-	-
	bit7	アンテナ ID 出力	0 = 無効 1 = 有効	1
42	bit0	カスケードポート 1 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 2 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
43	bit0	カスケードポート 3 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 4 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			
44	bit0	カスケードポート 5 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit1			
	bit2			
	bit3			
	bit4	カスケードポート 6 接続アンテナ数	接続アンテナ数（0～8） 0 = 未使用	0
	bit5			
	bit6			
	bit7			

※ TR3-N001E(B)のみ初期値は「1」です。

TR3-C202／TR3-C202-A0-1（続き）

アドレス	設定項目		設定値	初期値	
45	bit0	カスケードポート 7 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用	0	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4	カスケードポート 8 接続アンテナ数	接続アンテナ数 (0~8) 0 = 未使用		
	bit5				
	bit6				
	bit7				
46	bit0	RDLOOP モード 読み取り開始ブロック番号 (0~255)	読み取り開始ブロック番号 (0~255)	1	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
47	bit0	RDLOOP モード 読み取りバイト数 (1~255)	読み取りバイト数 (1~255)	4	
	bit1				
	bit2				
	bit3				
	bit4				
	bit5				
	bit6				
	bit7				
48	bit0	—	—	—	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	My-d 自動識別時の アクセス方式	0 = My-d カスタムコマンド 1 = ISO15693 オプションコマンド	0	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	
49	bit0	ReadBytes／RDLOOP系の 内部処理	0 = Read Single Block 1 = Read Multi Block	0	
	bit1	—	—	—	
	bit2	—	—	—	
	bit3	—	—	—	
	bit4	—	—	—	
	bit5	—	—	—	
	bit6	—	—	—	
	bit7	—	—	—	

---

## 変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2011/8/2	新規作成

---

---

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] <http://www.takaya.co.jp/>

[Mail] rfid@takaya.co.jp

---

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。